



Environment Industrial Institute co. Ltd.



공중 이용시설 실내공기 위생검사 성적서

우)137-830 서울시 서초구 방배중앙로21길 7 우승빌딩3층 TEL : 02-583-0203~4 FAX : 02-583-4674

1. 발급번호 : GED-20144-0364

2. 검사신청서 및 검사기관

검사 신청 서	업 소 명	신월문화체육센터	검사 기관	업 소 명	(주) 푸른환경산업연구소
	소 재 지	서울시 양천구 지양로 47		소 재 지	서울시 서초구 방배중앙로 21길 7 우승빌딩 3층
	대 표 자	김 중 구		대 표 자	김 홍 기
	관 리 인	김 철 현		검 사 원	인 성 식
	용 도	참 고 용		검 사 일 자	2014. 12. 10

검 사 결 과

검 사 항 목	허 용 기 준	측 정 지 점	검 사 결 과	판 정
온 도	-	▶▶ 검사 결과치는 뒷면을 참조.		
상 대 습 도	-			
조 도	-			
미 세 먼 지	150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$			
일 산 화 탄 소	25 ppm			
이 산 화 탄 소	1000 ppm			
포 말 데 하 이 드	120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$			

위와 같이 공중이용시설 위생관리 기준에 따라 위생검사를 실시하고 그 결과를
통보합니다.

승인자 : 김 홍 기



2014년 12월 17일

(주)푸른환경산업연구소

* 이 검사성적서는 광고, 소송 및 기타 법적요건 등 위 시험용도 이외로 사용할 수 없음




검 사 결 과

검 사 항 목	허 용 기 준	측 정 지 점	검 사 결 과	판 정
온 도	-	B1F 체력단련실	20.7 °C	-
		1F 로비	16.3 °C	-
		2F 대강당	16.9 °C	-
상대습도	-	B1F 체력단련실	55.0 %	-
		1F 로비	49.0 %	-
		2F 대강당	43.9 %	-
조 도	-	B1F 체력단련실	580.0 Lux	-
		1F 로비	332.0 Lux	-
		2F 대강당	377.0 Lux	-
미세먼지 (PM-10)	150 µg/m³	B1F 체력단련실	90.4 µg/m³	적합
		1F 로비	72.8 µg/m³	적합
		2F 대강당	70.8 µg/m³	적합
일산화탄소 (CO)	25 ppm	B1F 체력단련실	0.9 ppm	적합
		1F 로비	2.7 ppm	적합
		2F 대강당	0.8 ppm	적합
이산화탄소 (CO₂)	1000 ppm	B1F 체력단련실	791.0 ppm	적합
		1F 로비	805.0 ppm	적합
		2F 대강당	720.0 ppm	적합
폼알데하이드 (HCHO)	120 µg/m³	B1F 체력단련실	13.4 µg/m³	적합
		1F 로비	13.4 µg/m³	적합
		2F 대강당	13.4 µg/m³	적합

위와 같이 공중이용시설 위생관리 기준에 따라 위생검사를 실시하고 그 결과를 통보합니다.

2014 년 12월 17일

(주)푸른환경산업연구소



** 이 검사성적서는 광고, 소송 및 기타 법적요건 등 위 시험용도 이외로 사용할 수 없음

