



(GEII-20194-0045)

① 시료채취일자	2019.03.13	실내공기질 시험성적서	③ 시설명칭	실내체육시설
② 시료분석기간	2019.03.13.~ 2019.03.27.		④ 규모	

측정 의 뢰 인	⑤ 상호(사업장명칭)	신월문화체육센터	측정 대 행 업 자	⑧ 상호(사업장명칭)	(주)푸른환경산업연구소	
	⑥ 소재지	서울시 양천구 지양로 47		⑨ 소재지	서울시 관악구 청림3길 9 (봉천동, 그린빌딩 3~4층)	
	⑦ 의뢰자	김상철		⑩ 대표자	김홍기	
				⑪ 시료채취·분석자	채취자	이원준
				분석책임자	진선욱	

⑫ 측정(채취)지점		⑬ 실내기상			
		온도 (°C)	습도 (%)	기압 (hPa)	풍속 (m/sec)
1지점	B1F 로비	16.1	59.7	1019.0	0.01
2지점	1F 문화실	18.7	45.2	1019.0	0.01
3지점	2F 대체육관	18.7	39.4	1019.0	0.01

	측정항목	실내공기질 관리기준	측정결과			측정분석방법	비고
			1지점	2지점	3지점		
⑭ 측 정 결 과	미세먼지(PM10)	200 µg/m³	48.7	36.6	51.4	광산란법	
	폼알데하이드(HCHO)	100 µg/m³	13.4	26.8	13.4	전기화학식전지법	
	일산화탄소(CO)	10 ppm	0.4	0.5	0.5	전기화학식법	
	이산화탄소(CO₂)	1000 ppm	567.0	738.0	665.0	비분산적외선법	
	조도	300 Lux 이상	712	607	466	조도계측정법	

⑮ 시료채취자 의견 및 특이사항

⑯ 검사결과 종합의견 허용기준치 이내

위와 같이 검사결과에 의하여 사실대로 기록합니다.

2019년 03 월 27 일

대표자 성명 김 홍 기 (서명 또는 인)



* 이 기록부는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.