



| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|--------|-------------|------|---------------------------------|--------|------------|------|--------|----------|--|
| ① 시료채취일자 | | 2023.06.09. | | 실내공기질 시험성적서 | | | | ③ 시설명칭 | | 실내체육시설 | | | | |
| ② 시료분석기간 | | 2023.06.09. ~2023.07.07. | | | | | | ④ 규모 | | | | | | |
| 측정의뢰인 | ⑤ 상호(사업장명칭) | | 목동문화체육센터 | | 측정대행업자 | ⑧ 상호(사업장명칭) | | (주)푸른환경산업연구소 | | | | | | |
| | ⑥ 소재지 | | 서울특별시 양천구 목동중앙본로 73 | | | ⑨ 소재지 | | 서울시 관악구 청림3길 9 (봉천동, 그린빌딩 3~4층) | | | | | | |
| | ⑦ 의뢰자 | | 송재성 | | | ⑩ 대표자 | | 김홍기 | | | | | | |
| | | | | ⑪ 시료채취·분석자 | | 채취자 | | 박진우 | | | | | | |
| | | | | | | 분석책임자 | | 진선욱 | | | | | | |
| ⑫ 측정(채취)지점 | | | | ⑬ 실내기상 | | | | | | | | | | |
| | | | | 온도 (°C) | | 습도 (%) | | 기압 (hPa) | | 풍속 (m/sec) | | | | |
| 1지점 | 1F 헬스장 | | | | 25.1 | | 58.7 | | 1003 | | 0.01 | | | |
| 2지점 | 1F 로비 | | | | 25.6 | | 59.1 | | 1003 | | 0.01 | | | |
| 3지점 | 1F 다목적실 | | | | 25.1 | | 58.3 | | 1003 | | 0.01 | | | |
| 4지점 | B1F 로비 | | | | 25.6 | | 56.1 | | 1003 | | 0.01 | | | |
| ⑭ 측정결과 | 측정항목 | | 실내공기질 관리기준 | | 측정결과 | | | | 측정분석방법 | | 비고 | | | |
| | | | | | 1지점 | | 2지점 | | 3지점 | | 4지점 | | | |
| | 미세먼지(PM10) | | 200 µg/m³ | | 15.0 | | 15.0 | | 15.0 | | 17.0 | | 광산란법 | |
| | 폼알데하이드(HCHO) | | 100 µg/m³ | | 20.0 | | 16.0 | | 18.0 | | 11.0 | | 전기화학식전지법 | |
| | 일산화탄소(CO) | | 10 ppm | | 0.7 | | 0.8 | | 0.6 | | 0.4 | | 전기화학식법 | |
| | 이산화탄소(CO₂) | | 1000 ppm | | 694 | | 577 | | 824 | | 727 | | 비분산적외선법 | |
| 조도 | | 300 Lux 이상 | | 446 | | 699 | | 602 | | 517 | | 조도계측정법 | | |
| ⑮ 시료채취자 의견 및 특이사항 | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑯ 검사결과 종합의견 | | | | 허용기준치 이내 | | | | | | | | | | |
| <p>위와 같이 검사결과에 의하여 사실대로 기록합니다.</p> <p style="margin-top: 20px;">2023 년 07 월 07 일</p> <p style="margin-top: 20px;">대표자 성명 김 홍 기 (서명 또는 인)</p> | | | | | | | | | | | | | | |

