



Environment Industrial Institute co. Ltd.

# 공중 이용시설 실내공기 위생검사 성적서

우)06560 서울시 서초구 방배중앙로21길 7 우승빌딩3층 TEL : 02-583-0203~4 FAX : 02-583-4674

1. 발급번호 : GED-20154-0314

2. 검사신청서 및 검사기관

검사 신청서	업 소 명	양천구민체육센터	검사 기관	업 소 명	(주) 푸른환경산업연구소
	소 재 지	서울시 양천구 목동동로 87		소 재 지	서울시 서초구 방배중앙로 21길 7 우승빌딩 3층
	대 표 자	김 중 구		대 표 자	김 홍 기
	관 리 인	박 성 훈		검 사 원	송 영 현
	용 도	참 고 용		검 사 일 자	2015. 12. 11.

## 검 사 결 과

검 사 항 목	허 용 기 준	측 정 지 점	검 사 결 과	판 정
온 도	-		▶▶ 검사 결과치는 뒷면을 참조.	
상 대 습 도	-			
조 도	-			
미 세 먼 지	150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$			
일산화탄소	25 ppm			
이산화탄소	1000 ppm			
폼알데하이드	120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$			

위와 같이 공중이용시설 위생관리 기준에 따라 위생검사를 실시하고 그 결과를  
통보합니다.

승인자 : 김 홍 기



2015년 12월 18일

## (주)푸른환경산업연구소



\* 이 검사성적서는 광고, 소송 및 기타 법적이요건 등 위 시험용도 이외로 사용할 수 없음

# 검 사 결 과

검 사 항 목	허 용 기 준	측 정 지 점	검 사 결 과	판 정
온 도	-	2F 대체육관	15.2 ℃	-
		2F 헬스장	18.6 ℃	-
		3F 탁구장	15.8 ℃	-
상대습도	-	2F 대체육관	63.6 %	-
		2F 헬스장	44.9 %	-
		3F 탁구장	55.4 %	-
조 도	-	2F 대체육관	436.0 Lux	-
		2F 헬스장	911.0 Lux	-
		3F 탁구장	1156.0 Lux	-
미세먼지 (PM-10)	150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	2F 대체육관	62.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	적합
		2F 헬스장	32.6 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	적합
		3F 탁구장	76.8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	적합
일산화탄소 (CO)	25 ppm	2F 대체육관	0.6 ppm	적합
		2F 헬스장	0.9 ppm	적합
		3F 탁구장	0.7 ppm	적합
이산화탄소 (CO <sub>2</sub> )	1000 ppm	2F 대체육관	680.0 ppm	적합
		2F 헬스장	876.0 ppm	적합
		3F 탁구장	854.0 ppm	적합
폼알데하이드 (HCHO)	120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	2F 대체육관	26.8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	적합
		2F 헬스장	40.2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	적합
		3F 탁구장	26.8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	적합

위와 같이 공중이용시설 위생관리 기준에 따라 위생검사를 실시하고 그 결과를 통보합니다.

2015 년 12월 18일

(주)푸른환경산업연구소

\*\* 이 검사성적서는 광고, 소송 및 기타 법적요건 등 위 시험용도 이외로 사용할 수 없음