

① 시료채취일자		2024.03.29.		실내공기질 시험성적서				③ 시설명칭			
② 시료분석기간		2024.03.29 ~2024.04.24.						④ 규모			
측정의뢰인	⑤ 상호(사업장명칭)		신월문화체육센터		⑧ 상호(사업장명칭)		(주)푸른환경산업연구소				
	⑥ 소재지		서울특별시 양천구 지양로 47		⑨ 소재지		서울시 관악구 청림3길 9 (봉천동, 그린빌딩 3~4층)				
	⑦ 의뢰자		유충석		⑩ 대표자		김홍기				
				측정대행업자		⑪ 시료채취·분석자		채취자		김승영	
						분석책임자		진선욱			
⑫ 측정(채취)지점					⑬ 실내기상						
				온도 (°C)		습도 (%)		기압 (hPa)		풍속(m/sec)	
1지점	1F 필라테스실			20.0		54.3		1004		0.01	
2지점	1F 헬스장			20.4		52.1		1004		0.01	
3지점	2F 체육관			18.8		48.2		1004		0.01	
4지점	B1F 다목적실			19.6		73.7		1004		0.01	
⑭ 측정결과	측정항목		실내공기질 관리기준		측정결과				측정분석방법		비고
					1지점	2지점	3지점	4지점			
	미세먼지(PM10)		200 µg/m³		67.0	72.0	89.0	96.0	광산란법		
	폼알데하이드(HCHO)		100 µg/m³		34.0	45.0	44.0	32.0	전기화학식전지법		
	일산화탄소(CO)		10 ppm		0.5	0.5	0.5	0.5	전기화학식법		
	이산화탄소(CO₂)		1000 ppm		784	809	561	894	비분산적외선법		
조도		300 Lux 이상		521	631	728	318	조도계측정법			
⑮ 시료채취자 의견 및 특이사항											
⑯ 검사결과 종합의견					허용기준치 이내						
위와 같이 검사결과에 의하여 사실대로 기록합니다.											
2024 년 04 월 24 일											
대표자 성명					김		홍		기		(서명 또는 인)

