



(GEII-20244-0042)

① 시료채취일자		2024.03.29.		실내공기질 시험성적서				③ 시설명칭						
② 시료분석기간		2024.03.29. ~2024.04.24.						④ 규모						
측정의뢰인	⑤ 상호(사업장명칭)		양천구민체육센터		측정대행업자	⑧ 상호(사업장명칭)		(주)푸른환경산업연구소						
	⑥ 소재지		서울특별시 양천구 목동동로 87			⑨ 소재지		서울시 관악구 청림3길 9 (봉천동, 그린빌딩 3~4층)						
	⑦ 의뢰자		김상철			⑩ 대표자		김홍기						
				⑪ 시료채취·분석자		채취자	김승영	분석책임자	진선욱					
⑫ 측정(채취)지점				⑬ 실내기상										
				온도 (°C)		습도 (%)		기압 (hPa)		풍속 (m/sec)				
1지점	B1F 피아노실		15.1		84.0		1004		0.01					
2지점	3F 탁구장		18.4		54.9		1004		0.01					
3지점	2F 헬스장		19.0		53.5		1004		0.01					
4지점	1F 소체육관		18.6		52.2		1004		0.01					
⑭ 측정결과	측정항목		실내공기질 관리기준		측정결과				측정분석방법		비고			
					1지점		2지점		3지점		4지점			
	미세먼지(PM10)		200 µg/m ³		109.0		98.0		80.0		105.0		광산란법	
	폼알데하이드(HCHO)		100 µg/m ³		21.0		20.0		23.0		21.0		전기화학식전지법	
	일산화탄소(CO)		10 ppm		0.6		0.5		0.5		0.6		전기화학식법	
	이산화탄소(CO ₂)		1000 ppm		597		482		573		984		비분산적외선법	
조도		300 Lux 이상		428		641		418		684		조도계측정법		
⑮ 시료채취자 의견 및 특이사항														
⑯ 검사결과 종합의견				허용기준치 이내										
위와 같이 검사결과에 의하여 사실대로 기록합니다.														
2024 년 04 월 24 일														
대표자 성명				김 홍 기				(서명 또는 인)						



* 이 기록부는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.