

①시료채취일자		2023.12.08.	실내공기질 시험성적서				③시설명칭					
②시료분석기간		2023.12.08. ~2023.12.13.					④규모					
측정의뢰인	⑤상호(사업장명칭)		신월문화체육센터		측정대행업자	⑧상호(사업장명칭)		(주)푸른환경산업연구소				
	⑥소재지		서울특별시 양천구 지양로 47			⑨소재지		서울시 관악구 청림3길 9 (봉천동, 그린빌딩 3~4층)				
	⑦의뢰자		유충석			⑩대표자		김홍기				
						⑪시료채취·분석자		채취자	김정원	분석책임자	진선욱	
⑫측정(채취)지점				⑬실내기상								
				온도 (°C)		습도 (%)		기압 (hPa)		풍속(m/sec)		
1지점	1F 헬스장			15.1		60.5		1015		0.01		
2지점	1F 기구필라테스실			16.6		55.2		1015		0.01		
3지점	B1F 다목적실			17.8		72.5		1015		0.01		
4지점	2F 대체육관			18.1		50.7		1015		0.01		
⑭측정결과	측정항목		실내공기질 관리기준		측정결과				측정분석방법		비고	
					1지점	2지점	3지점	4지점				
	미세먼지(PM10)		100 µg/m³		18.0	17.0	17.0	16.0	광산란법			
	폼알데하이드(HCHO)		100 µg/m³		94	38	99	36	전기화학식전지법			
	일산화탄소(CO)		10 ppm		0.6	0.6	0.5	0.5	전기화학식법			
	이산화탄소(CO₂)		1000 ppm		553	495	912	854	비분산적외선법			
조도		300 Lux 이상		610	510	407	861	-				
⑮ 시료채취자 의견 및 특이사항												
⑯ 검사결과 종합의견				허용기준치 이내								
위와 같이 검사결과에 의하여 사실대로 기록합니다.												
2023년 12월 13일												
대표자 성명				김홍기		(서명 푸른(인))						