

① 시료채취일자		2024.06.07.	실내공기질 시험성적서				③ 시설명칭				
② 시료분석기간		2024.06.07 ~2024.07.05.					④ 규모				
측정의뢰인	⑤ 상호(사업장명칭)		신월문화체육센터		측정대행업자	⑧ 상호(사업장명칭)		(주)푸른환경산업연구소			
	⑥ 소재지		서울특별시 양천구 지양로 47			⑨ 소재지		서울시 관악구 청림3길 9 (봉천동, 그린빌딩 3~4층)			
	⑦ 의뢰자		유충석			⑩ 대표자		김홍기			
				⑪ 시료채취·분석자		채취자	김재민	분석책임자	전민철		
⑫ 측정(채취)지점				⑬ 실내기상							
				온도 (°C)		습도 (%)		기압 (hPa)		풍속 (m/sec)	
1지점		1F 기구 필라테스실		26.7		43.2		1015		0.01	
2지점		1F 헬스장		27.0		51.6		1015		0.01	
3지점		2F 대체육관		25.0		50.8		1015		0.01	
4지점		B1F 다목적실		25.7		50.3		1015		0.01	
⑭ 측정결과	측정항목		실내공기질 관리기준		측정결과				측정분석방법		비고
					1지점	2지점	3지점	4지점			
	미세먼지(PM10)		200 µg/m³		58.0	66.0	70.0	76.0	광산란법		
	폼알데하이드(HCHO)		100 µg/m³		35.0	43.0	38.0	26.0	전기화학식전지법		
	일산화탄소(CO)		10 ppm		0.6	0.7	0.7	0.8	전기화학식법		
	이산화탄소(CO₂)		1000 ppm		530	622	469	585	비분산적외선법		
조도		300 Lux 이상		532	458	525	584	조도계측정법			
⑮ 시료채취자 의견 및 특이사항											
⑯ 검사결과 종합의견				허용기준치 이내							
위와 같이 검사결과에 의하여 사실대로 기록합니다.											
2024 년 07 월 05 일											
대표자 성명				김	홍	기	(서명 또는 인)				