



(GEII-20234-0434)

①시료채취일자	2023.09.08.	<b>실내공기질 시험성적서</b>	③시설명칭	실내체육시설
②시료분석기간	2023.09.08. ~2023.10.05.		④규모	

측정 의 뢰 인	⑤상호(사업장명칭)	목동문화체육센터	측정 대 행 업 자	⑧상호(사업장명칭)	(주)푸른환경산업연구소	
	⑥소재지	서울특별시 양천구 목동중앙본로 73		⑨소재지	서울시 관악구 청림3길 9 (봉천동, 그린빌딩 3~4층)	
	⑦의뢰자	송재성		⑩대표자	김홍기	
				⑪시료채취·분석자	채취자	장찬희

⑫측정(채취)지점		⑬실내기상			
		온도 (°C)	습도 (%)	기압 (hPa)	풍속(m/sec)
1지점	2F 체육관	29.6	44.1	1013	0.01
2지점	2F 골프장	28.1	42.9	1013	0.01
3지점	1F 로비	27.3	49.4	1013	0.01
4지점	B1F 로비	25.4	57.3	1013	0.01

⑭측정결과	측정항목	실내공기질 관리기준	측정결과				측정분석방법	비고
			1지점	2지점	3지점	4지점		
	미세먼지(PM10)	200 µg/m³	10.0	12.0	11.0	10.0	광산관법	
	폼알데하이드(HCHO)	100 µg/m³	7.0	6.0	18.0	19.0	전기화학식전지법	
	일산화탄소(CO)	10 ppm	0.5	0.5	0.5	0.5	전기화학식법	
	이산화탄소(CO₂)	1000 ppm	497	527	566	698	비분산적외선법	
	조도	300 Lux 이상	329	451	719	318	조도계측정법	

⑮ 시료채취자 의견 및 특이사항

⑯ 검사결과 종합의견  
허용기준치 이내

위와 같이 검사결과에 의하여 사실대로 기록합니다.

2023 년 10 월 05 일

대표자 성명 김 홍 기 (서명 )

\* 이 기록부는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.