



① 시료채취일자	2019.12.10.	실내공기질 시험성적서	③ 시설명칭	실내체육시설
② 시료분석기간	2019.12.10. ~ 2019.12.13.		④ 규모	

측정의뢰인	⑤ 상호(사업장명칭)	신월문화체육센터	측정대행업자	⑧ 상호(사업장명칭)	(주)푸른환경산업연구소	
	⑥ 소재지	서울시 양천구 지양로 47		⑨ 소재지	서울시 관악구 청림3길 9 (봉천동, 그린빌딩 3~4층)	
	⑦ 의뢰자	김상철		⑩ 대표자	김홍기	
				⑪ 시료채취/분석자	채취자	전민철

⑫ 측정(채취)지점		⑬ 실내기상			
		온도 (°C)	습도 (%)	기압 (hPa)	풍속 (m/sec)
1지점	B1F 다목적실	24.1	49.3	1021.0	0.01
2지점	1F 헬스장	24.4	47.4	1021.0	0.01
3지점	2F 대체육관	24.3	49.5	1021.0	0.01

⑭ 측정결과	측정항목	실내공기질 관리기준	측정결과			측정분석방법	비고
			1지점	2지점	3지점		
	미세먼지(PM10)	200 µg/m³	69.9	83.4	69.1	광산란법	
	폼알데하이드(HCHO)	100 µg/m³	6.7	13.4	8.4	전기화학식전지법	
	일산화탄소(CO)	10 ppm	1.3	1.4	1.4	전기화학식법	
	이산화탄소(CO₂)	1000 ppm	732.0	859.0	943.0	비분산적외선법	
	조도	300 Lux 이상	405.0	492.0	474.0	조도계측정법	

⑮ 시료채취자 의견 및 특이사항

⑯ 검사결과 종합의견 허용기준치 이내

위와 같이 검사결과에 의하여 사실대로 기록합니다.

2019년 12월 13일

대표자 성명 김 홍 기 (서명 또는 인)

