



(GEII-20194-0256)

① 시료채취일자		2019.06.18.		실내공기질 시험성적서			③ 시설명칭		실내체육시설		
② 시료분석기간		2019.06.18.~ 2019.06.25.					④ 규모				
측정 의뢰 인	⑤ 상호(사업장명칭)		목동문화체육센터		측정 대 행 업 자	⑧ 상호(사업장명칭)		(주)푸른환경산업연구소			
	⑥ 소재지		서울시 양천구 목동중앙본로 73			⑨ 소재지		서울시 관악구 청림3길 9 (봉천동, 그란빌딩 3~4층)			
	⑦ 의뢰자		양양승			⑩ 대표자		김 홍 기			
						⑪ 시료채취분석자		채 취 자	전 민 철		
						분석책임자		진 선 욱			
⑫ 측정(채취)지점					⑬ 실내기상						
						온도 (°C)		습도 (%)		기압 (hPa)	풍속 (m/sec)
1지점		B1F 로비		24.2		55.7		1008.0		0.01	
2지점		1F 헬스장		25.1		53.6		1008.0		0.01	
3지점		2F 체육관		23.8		51.4		1008.0		0.01	
⑭ 측 정 결 과	측정항목		실내공기질 관리기준		측정결과			측정분석방법		비고	
					1지점	2지점	3지점				
	미세먼지(PM10)		200 µg/m³		47.8	52.2	53.8	광산관법			
	폼알데하이드(HCHO)		100 µg/m³		13.4	26.8	13.4	전기화학식전지법			
	일산화탄소(CO)		10 ppm		0.4	0.7	0.5	전기화학식법			
	이산화탄소(CO₂)		1000 ppm		569.0	798.0	667.0	비분산적외선법			
조도		300 Lux 이상		427	478	813	조도계측정법				
⑮ 시료채취자 의견 및 특이사항											
⑯ 검사결과 종합의견					허용기준치 이내						
위와 같이 검사결과에 의하여 사실대로 기록합니다.											
2019년 06 월 25 일											
대표자 성명					김 홍 기		(서명 또는 인)				



* 이 기록부는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.