

실내공기질 시험성적서

① 시료채취일자	2023.09.08.	실내공기질 시험성적서	③ 시설명칭	실내체육시설
② 시료분석기간	2023.09.08. ~2023.10.05.		④ 규모	

측정의뢰인	⑤ 상호(사업장명칭)	양천구민체육센터	측정대행업자	⑧ 상호(사업장명칭)	(주)푸른환경산업연구소	
	⑥ 소재지	서울특별시 양천구 목동동로 87		⑨ 소재지	서울시 관악구 청림3길 9 (봉천동, 그린빌딩 3~4층)	
	⑦ 의뢰자	김상철		⑩ 대표자	김홍기	
				⑪ 시료채취/분석자	채취자	장찬희

⑫ 측정(채취)지점		⑬ 실내기상			
		온도 (°C)	습도 (%)	기압 (hPa)	풍속 (m/sec)
1지점	3F 탁구장	27.8	42.1	1013	0.01
2지점	2F 헬스장	28.1	47.5	1013	0.01
3지점	1F 소체육관	27.4	44.2	1013	0.01
4지점	B1F 수영장	28.4	70.2	1013	0.01

⑭ 측정결과	측정항목	실내공기질 관리기준	측정결과				측정분석방법	비고
			1지점	2지점	3지점	4지점		
	미세먼지(PM10)	200 µg/m³	13.0	9.0	9.0	11.0	광산란법	
	폼알데하이드(HCHO)	100 µg/m³	12.0	16.0	17.0	19.0	전기화학식전지법	
	일산화탄소(CO)	10 ppm	0.5	0.5	0.5	0.5	전기화학식법	
	이산화탄소(CO₂)	1000 ppm	796	791	678	804	비분산적외선법	
	조도	300 Lux 이상	562	363	373	459	조도계측정법	

⑮ 시료채취자 의견 및 특이사항	
⑯ 검사결과 종합의견	허용기준치 이내

위와 같이 검사결과에 의하여 사실대로 기록합니다.

2023년 10월 05일

대표자 성명 김 홍 기 (서명 또는 인)

