



# (주)푸른환경산업연구소

Green Environment Industrial Institute co., Ltd.

문서번호 GEII-20194-0456호  
시행일자 2019. 09. 20.  
수 신 양천구민 문화체육센터 귀하  
참 조 김 성 식 님  
제 목 실내공기질검사 측정결과 통보 건


1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 귀사의 실내공기질 측정 결과를 아래와 같이 첨부합니다.

아 래

※ 첨부서류 : 실내공기질 시험성적서 1부. 끝.

(주)푸른환경산업연구소  
대표이사 김 홍 기



① 시료채취일자		2019.09.10.		<b>실내공기질 시험성적서</b>			③ 시설명칭	실내체육시설	
② 시료분석기간		2019.09.10.~ 2019.09.20.					④ 규모		
측정의뢰인	⑤ 상호(사업장명칭)	양천구민 문화체육센터			측정대행업자	⑧ 상호(사업장명칭)	(주)푸른환경산업연구소		
	⑥ 소재지	서울특별시 양천구 목동동로 87				⑨ 소재지	서울시 관악구 청림3길 9 (봉천동, 그린빌딩 3~4층)		
	⑦ 의뢰자	김성식				⑩ 대표자	김홍기		
					⑪ 시료채취·분석자	채취자	정준섭		
					분석책임자	진선욱			
⑫ 측정(채취)지점					⑬ 실내기상				
				온도 (°C)	습도 (%)	기압 (hPa)	풍속(m/sec)		
1지점	B1F 로비			27.4	55.2	1013.0	0.01		
2지점	1F 소체육관			26.1	53.1	1013.0	0.01		
3지점	2F 헬스장			26.7	53.7	1013.0	0.01		
⑭ 측정결과	측정항목	실내공기질 관리기준	측정결과			측정분석방법		비고	
			1지점	2지점	3지점				
	미세먼지(PM10)	200 µg/m³	52.1	41.2	52.3	광산란법			
	폼알데하이드(HCHO)	100 µg/m³	13.4	13.4	26.8	전기화학식전지법			
	일산화탄소(CO)	10 ppm	0.8	0.8	0.9	전기화학식법			
	이산화탄소(CO₂)	1000 ppm	674.0	698.0	729.0	비분산적외선법			
조도	300 Lux 이상	548	464	431	조도계측정법				
⑮ 시료채취자 의견 및 특이사항									
⑯ 검사결과 종합의견				허용기준치 이내					
위와 같이 검사결과에 의하여 사실대로 기록합니다.									
2019 년 09 월 20 일									
대표자 성명				김	홍	기	(서명 또는 인)		
									

\* 이 기록부는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.