

① 시료채취일자		2022.06.09.		실내공기질 시험성적서				③ 시설명칭		실내체육시설		
② 시료분석기간		2022.06.09. ~2022.06.28.						④ 규모				
측정의뢰인	⑤ 상호(사업장명칭)		양천구민체육센터		측정대행업자	⑧ 상호(사업장명칭)		(주)푸른환경산업연구소				
	⑥ 소재지		서울시 양천구 목동동로 87			⑨ 소재지		서울시 관악구 청림3길 9 (봉천동, 그린빌딩 3~4층)				
	⑦ 의뢰자		김상철			⑩ 대표자		김홍기				
						⑪ 시료채취·분석자		채취자	박지석	분석책임자	진선욱	
⑫ 측정(채취)지점				⑬ 실내기상								
				온도 (°C)		습도 (%)		조도 (lux)		기압 (hPa)		풍속(m/sec)
1지점	2F 대체육관			26.0		60.0		821		1014		0.01
2지점	2F 헬스장			26.5		59.1		423		1014		0.01
3지점	1F 소체육관			25.9		55.2		611		1014		0.01
4지점	B1F 다목적실			26.4		66.8		890		1014		0.01
⑭ 측정결과	측정항목		실내공기질 관리기준		측정결과				측정분석방법		비고	
					1지점	2지점	3지점	4지점				
	미세먼지(PM10)		100 µg/m³		19.0	12.0	14.0	13.0	광산란법			
	폼알데하이드(HCHO)		100 µg/m³		30.0	16.0	30.0	14.0	전기화학식전지법			
	일산화탄소(CO)		10 ppm		0.9	0.9	1.1	0.8	전기화학식법			
이산화탄소(CO₂)		1000 ppm		590	653	505	567	비분산적외선법				
⑮ 시료채취자 의견 및 특이사항												
⑯ 검사결과 종합의견				허용기준치 이내								
위와 같이 검사결과에 의하여 사실대로 기록합니다.												
2022 년 06 월 28 일												
대표자 성명				김	홍	기	(서명 또는 인)					
												

* 이 기록부는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.