


① 시료채취일자		2023.06.09.		<b>실내공기질 시험성적서</b>				③ 시설명칭		실내체육시설	
② 시료분석기간		2023.06.09. ~2023.07.07.						④ 규모			
측정의뢰인	⑤ 상호(사업장명칭)		신월문화체육센터		측정대행업자	⑧ 상호(사업장명칭)		(주)푸른환경산업연구소			
	⑥ 소재지		서울특별시 양천구 지양로 47			⑨ 소재지		서울시 관악구 청림3길 9 (봉천동, 그린빌딩 3~4층)			
	⑦ 의뢰자		임요한			⑩ 대표자		김홍기			
						⑪ 시료채취·분석자		채취자	박진우		
								분석책임자	진선욱		
⑫ 측정(채취)지점				⑬ 실내기상							
				온도 (°C)		습도 (%)		기압 (hPa)		풍속 (m/sec)	
1지점	1F 헬스장			25.9		62.0		1003		0.01	
2지점	B1F 다목적실			26.0		71.0		1003		0.01	
3지점	2F 대체육관			25.5		60.3		1003		0.01	
4지점	1F 기구필라테스			25.2		59.7		1003		0.01	
⑭ 측정결과	측정항목		실내공기질 관리기준		측정결과				측정분석방법		비고
					1지점	2지점	3지점	4지점			
					19.0	18.0	21.0	18.0	광산란법		
					10.0	13.0	11.0	16.0	전기화학식전지법		
					0.7	0.5	0.5	0.6	전기화학식법		
					692	811	754	614	비분산적외선법		
				472	511	442	485	조도계측정법			
⑮ 시료채취자 의견 및 특이사항											
⑯ 검사결과 종합의견				허용기준치 이내							
위와 같이 검사결과에 의하여 사실대로 기록합니다.											
2023 년 07 월 07 일											
대표자 성명				김 홍 기				(서명  )			