

① 시료채취일자		2023.09.08.	실내공기질 시험성적서				③ 시설명칭	실내체육시설
② 시료분석기간		2023.09.08. ~2023.10.05.					④ 규모	
측정의뢰인	⑤ 상호(사업장명칭)	신월문화체육센터	측정대행업자	⑧ 상호(사업장명칭)	(주)푸른환경산업연구소			
	⑥ 소재지	서울특별시 양천구 지양로 47		⑨ 소재지	서울시 관악구 청림3길 9 (봉천동, 그린빌딩 3~4층)			
	⑦ 의뢰자	임요한		⑩ 대표자	김홍기			
				⑪ 시료채취·분석자	채취자	장찬희		
				분석책임자	진선욱			
⑫ 측정(채취)지점			⑬ 실내기상					
			온도 (°C)	습도 (%)	기압 (hPa)	풍속(m/sec)		
1지점	1F 헬스장		28.0	57.5	1013	0.01		
2지점	1F 기구필라테스		26.7	50.1	1013	0.01		
3지점	2F 대체육관		27.7	56.6	1013	0.01		
4지점	B1F 다목적실		27.5	51.9	1013	0.01		
⑭ 측정결과	측정항목	실내공기질 관리기준	측정결과				측정분석방법	비고
			1지점	2지점	3지점	4지점		
	미세먼지(PM10)	200 µg/m³	8.0	9.0	11.0	9.0	광산란법	
	폼알데하이드(HCHO)	100 µg/m³	15.0	17.0	19.0	20.0	전기화학식전지법	
	일산화탄소(CO)	10 ppm	0.5	0.5	0.5	0.5	전기화학식법	
	이산화탄소(CO₂)	1000 ppm	826	738	734	801	비분산적외선법	
조도	300 Lux 이상	351	328	377	388	조도계측정법		
⑮ 시료채취자 의견 및 특이사항								
⑯ 검사결과 종합의견			허용기준치 이내					
위와 같이 검사결과에 의하여 사실대로 기록합니다.								
2023년 10월 05일								
대표자 성명			김홍기		(서명 또는 인)			

