



(주)푸른 환경 산업 연구소

Green Environment Industrial Institute co., Ltd.


문서번호 GEI-20194-0257호
시행일자 2019. 06. 25.
수 신 양천구민 문화체육센터 귀하
참 조 김 성 식 님
제 목 실내공기질검사 측정결과 통보 건

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 귀사의 실내공기질 측정 결과를 아래와 같이 첨부합니다.

아 래

※ 첨부서류 : 실내공기질 시험성적서 1부. 끝.


(주)푸른 환경 산업 연구소
대표이사 김 홍 기



(우 08732) 서울특별시 관악구 청림3길 9, (봉천동, 그린빌딩 3~4층)
전 화 : (02)583-0203~4(代)/ 팩 스 : (02)583-4674/ 전국 대표번호 : 1544-4674/
홈페이지 : [http:// www.iged.co.kr](http://www.iged.co.kr)



(GEII-20194-0257)

① 시료채취일자		2019.06.18		실내공기질 시험성적서			③ 시설명칭	실내체육시설			
② 시료분석기간		2019.06.18.~ 2019.06.25.					④ 규모				
측정의뢰인	⑤ 상호(사업장명칭)		양천구민 문화체육센터		측정대행업자	⑧ 상호(사업장명칭)		(주)푸른환경산업연구소			
	⑥ 소재지		서울특별시 양천구 목동동로 87			⑨ 소재지		서울시 관악구 청림3길 9 (봉천동, 그린빌딩 3~4층)			
	⑦ 의뢰자		김성식			⑩ 대표자		김홍기			
				⑪ 시료채취·분석자		채취자	전민철	분석책임자	진선욱		
⑫ 측정(채취)지점				⑬ 실내기상							
				온도 (°C)		습도 (%)		기압 (hPa)		풍속 (m/sec)	
1지점	1F 문화실				23.8	58.3	1008.0		0.01		
2지점	2F 대체육관				22.3	54.5	1008.0		0.01		
3지점	3F 탁구장				21.2	46.4	1008.0		0.01		
⑭ 측정결과	측정항목		실내공기질 관리기준		측정결과			측정분석방법		비고	
					1지점	2지점	3지점				
	미세먼지(PM10)		200 µg/m³		39.2	45.1	46.4	광산란법			
	폼알데하이드(HCHO)		100 µg/m³		13.4	13.4	13.4	전기화학식전지법			
	일산화탄소(CO)		10 ppm		0.7	0.5	0.4	전기화학식법			
	이산화탄소(CO₂)		1000 ppm		778.0	618.0	483.0	비분산적외선법			
조도		300 Lux 이상		818	488	807	조도계측정법				
⑮ 시료채취자 의견 및 특이사항											
⑯ 검사결과 종합의견				허용기준치 이내							
위와 같이 검사결과에 의하여 사실대로 기록합니다.											
2019년 06 월 25 일											
대표자 성명				김 홍 기		(서명 )					

* 이 기록부는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

실내공기질 점검 측정사진

양천구민문화체육센터



푸른환경산업연구소

측정 사진



1F 문화실



2F 대체육관



3F 탁구장