



실내공기질 시험성적서

①시료채취일자	2019.12.10.		③시설명칭	실내체육시설			
②시료분석기간	2019.12.10. ~ 2019.12.13.		④규모				
측정의뢰인	⑤상호(사업장명칭)	계남다목적체육관	측정대행업자	⑧상호(사업장명칭)		(주)푸른환경산업연구소	
	⑥소재지	서울시 양천구 신정로 273-5		⑨소재지		서울시 관악구 청림3길 9 (봉천동, 그린빌딩 3~4층)	
	⑦의뢰자	차종현	⑩대표자		김홍기		
			⑪시료채취·분석자		채취자	전민철	분석책임자

⑫측정(채취)지점		⑬실내기상			
		온도 (°C)	습도 (%)	기압 (hPa)	풍속(m/sec)
1지점	1F 체육관	24.3	49.3	1021.0	0.01
2지점	1F 로비	23.1	46.7	1021.0	0.01
3지점	1F 관리사무소 앞	22.4	46.8	1021.0	0.01

⑭ 측정결과	측정항목	실내공기질 관리기준	측정결과			측정분석방법	비고
			1지점	2지점	3지점		
	미세먼지(PM10)	200 µg/m³	82.5	60.8	58.9	광산란법	
	폼알데하이드(HCHO)	100 µg/m³	13.4	13.4	13.4	전기화학식전지법	
	일산화탄소(CO)	10 ppm	1.3	1.1	1.0	전기화학식법	
	이산화탄소(CO₂)	1000 ppm	894.0	600.0	591.0	비분산적외선법	
	조도	300 Lux 이상	372.0	417.0	906.0	조도계측정법	

⑮ 시료채취자 의견 및 특이사항

⑯ 검사결과 종합의견 허용기준치 이내

위와 같이 검사결과에 의하여 사실대로 기록합니다.

2019 년 12 월 13 일

대표자 성명 김 홍 기 (서명 또는 인)

* 이 기록부는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.