

(GEII-20194-0602)



① 시료채취일자		2019.12.04.		실내공기질 시험성적서		③ 시설명칭		실내체육시설	
② 시료분석기간		2019.12.04. ~ 2019.12.13.				④ 규모			
측정 의 뢰 인	⑤ 상호(사업장명칭)		목동문화체육센터		측정 대 행 업 자	⑧ 상호(사업장명칭)		(주)푸른환경산업연구소	
	⑥ 소재지		서울시 양천구 목동중앙본로 73			⑨ 소재지		서울시 관악구 청림3길 9 (봉천동, 그린빌딩 3~4층)	
	⑦ 의뢰자		양양승			⑩ 대표자		김 홍 기	
					⑪ 시료채취·분석자		채 취 자	이 원 준	
					분석책임자		진 선 욱		

⑫ 측정(채취)지점			⑬ 실내기상			
			온도 (°C)	습도 (%)	기압 (hPa)	풍속 (m/sec)
1지점	B1F 로비		12.8	52.2	1030.0	0.01
2지점	1F 로비		11.2	36.6	1030.0	0.01
3지점	2F 체육관		14.4	37.4	1030.0	0.01

⑭ 측정 결 과	측정항목	실내공기질 관리기준	측정결과			측정분석방법	비고
			1지점	2지점	3지점		
	미세먼지(PM10)	200 µg/m³	52.6	48.4	50.8	광산란법	
	폼알데하이드(HCHO)	100 µg/m³	13.4	13.4	13.4	전기화학식전지법	
	일산화탄소(CO)	10 ppm	0.7	0.4	0.8	전기화학식법	
	이산화탄소(CO₂)	1000 ppm	663.0	594.0	697.0	비분산적외선법	
	조도	300 Lux 이상	734.0	826.0	776.0	조도계측정법	

⑮ 시료채취자 의견 및 특이사항

⑯ 검사결과 종합의견 허용기준치 이내

위와 같이 검사결과에 의하여 사실대로 기록합니다.

2019 년 12 월 13 일

대표자 성명 김 홍 기 (서명 또는 인)



* 이 기록부는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.