

① 시료채취일자		2023.12.08.		실내공기질 시험성적서				③ 시설명칭			
② 시료분석기간		2023.12.08. ~2023.12.13.						④ 규모			
측정 의뢰 인	⑤ 상호(사업장명칭)		양천구민체육센터		측정 대행 업자	⑧ 상호(사업장명칭)		(주)푸른환경산업연구소			
	⑥ 소재지		서울특별시 양천구 목동동로 87			⑨ 소재지		서울시 관악구 청림3길 9 (봉천동, 그린빌딩 3~4층)			
	⑦ 의뢰자		김상철			⑩ 대표자		김홍기			
				⑪ 시료채취·분석자		채취자	김정원	분석책임자	진선욱		
⑫ 측정(채취)지점				⑬ 실내기상							
				온도 (°C)		습도 (%)		기압 (hPa)		풍속(m/sec)	
1지점	1F 소체육관		17.5		57.6		1015		0.01		
2지점	3F 탁구장		18.0		54.5		1015		0.01		
3지점	2F 헬스장		18.9		51.5		1015		0.01		
4지점	B1F 다목적실		20.2		77.6		1015		0.01		
⑭ 측 정 결 과	측정항목		실내공기질 관리기준		측정결과				측정분석방법		비고
					1지점	2지점	3지점	4지점			
	미세먼지(PM10)		100 µg/m³		18.0	25.0	22.0	17.0	광산란법		
	폼알데하이드(HCHO)		100 µg/m³		78.0	74.0	88.0	98.0	전기화학식전지법		
	일산화탄소(CO)		10 ppm		0.8	0.7	0.7	0.7	전기화학식법		
	이산화탄소(CO₂)		1000 ppm		993	843	788	952	비분산적외선법		
조도		300 Lux 이상		934	665	443	540	-			
⑮ 시료채취자 의견 및 특이사항											
⑯ 검사결과 종합의견				허용기준치 이내							
위와 같이 검사결과에 의하여 사실대로 기록합니다.											
2023년 12월 13일											
대표자 성명				김홍기		(서명 또는 인)					
											

* 이 기록부는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.