



Environment Industrial Institute co. Ltd.



공중 이용시설 실내공기 위생검사 성적서

우)08732 서울특별시 관악구 청림3길 9, 그린빌딩 3-4층 TEL : 02-583-0203~4 FAX : 02-583-4674

1. 발급번호 : GED-20164-0076

2. 검사신청서 및 검사기관

검사 신청서	업 소 명	신월문화체육센터	검사 기관	업 소 명	(주) 푸른환경산업연구소
	소 재 지	서울시 양천구 지양로 47		소 재 지	서울특별시 관악구 청림3길 9, 그린빌딩 3-4층
	대 표 자	김 중 구		대 표 자	김 홍 기
	관 리 인	김 철 현		검 사 원	권 순 호
	용 도	참 고 용		검 사 일 자	2016. 03. 28.

검 사 결 과

검 사 항 목	허 용 기 준	측 정 지 점	검 사 결 과	판 정
온 도	-	▶▶ 검사 결과치는 뒷면을 참조.		
상 대 습 도	-			
조 도	-			
미 세 먼 지	150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$			
일산화탄소	25 ppm			
이산화탄소	1000 ppm			
폼알데하이드	120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$			

위와 같이 공중이용시설 위생관리 기준에 따라 위생검사를 실시하고 그 결과를 통보합니다.

승인자 : 김 홍 기



2016년 04월 04일

(주)푸른환경산업연구소

* 이 검사성적서는 광고, 소송 및 기타 법적요건 등 위 시험용도 이외로 사용할 수 없음



검 사 결 과

검 사 항 목	허 용 기 준	측 정 지 점	검 사 결 과	판 정
온 도	-	B1F 로비	18.8 ℃	-
		B1F 헬스장	20.4 ℃	-
		1F 소문화실	21.0 ℃	-
상대습도	-	B1F 로비	60.4 %	-
		B1F 헬스장	52.4 %	-
		1F 소문화실	43.0 %	-
조 도	-	B1F 로비	955.0 Lux	-
		B1F 헬스장	920.0 Lux	-
		1F 소문화실	543.0 Lux	-
미세먼지 (PM-10)	150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	B1F 로비	40.1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	적합
		B1F 헬스장	43.4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	적합
		1F 소문화실	27.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	적합
일산화탄소 (CO)	25 ppm	B1F 로비	0.7 ppm	적합
		B1F 헬스장	0.7 ppm	적합
		1F 소문화실	0.8 ppm	적합
이산화탄소 (CO ₂)	1000 ppm	B1F 로비	709.0 ppm	적합
		B1F 헬스장	920.0 ppm	적합
		1F 소문화실	821.0 ppm	적합
폼알데하이드 (HCHO)	120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	B1F 로비	13.4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	적합
		B1F 헬스장	26.8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	적합
		1F 소문화실	40.2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	적합

위와 같이 공중이용시설 위생관리 기준에 따라 위생검사를 실시하고 그 결과를 통보합니다.

2016년 04월 04일

(주)푸른환경산업연구소



** 이 검사성적서는 광고, 소송 및 기타 법적요건 등 위 시험용도 이외로 사용할 수 없음