

시험 · 검사 성적서

접수번호 : 1W15-09226-001

페이지 1 / 1

| | |
|------|-------------------------------------|
| 담당부서 | 먹는물분석팀 |
| 책임자 | 김교봉 |
| 담당자 | 차영섭 |
| 연락처 | 경기도 과천시 장군마을 3길 30(주암동) 570-3215 |

| | |
|--------------|--|
| 1. 의뢰인 | 이일수 |
| 2. 업체명 | 신월문화체육센터 / 서울특별시 양천구 지양로 47 (신월문화체육센터) |
| 3. 시료(검체)명 | 수영장수(오존설치) (유형: 수영장수(오존설치)) |
| 4. 채취장소 | 신월문화체육센터 |
| 5. 항목 및 방법 | 유리잔류염소 등 5항목, 먹는물수질공정시험기준(2013년) |
| 6. 검사목적(용도) | 참고용 |
| 7. 접수 및 완료일자 | 의뢰접수일 : 2015년 7월 21일 결과완료일 : 2015년 7월 28일 |
| 8. 비고사항 | |

| 시험 · 검사결과 | | | | | |
|--------------------|----------------|------|------------------|---------|-----|
| 항목(단위) | 기준 | 결과 | 항목(단위) | 기준 | 결과 |
| 유리잔류염소 (mg/L) | 0.4이상 1.0이하 | 0.6 | 수소이온농도 (-) | 5.8~8.6 | 7.2 |
| 탁도 (NTU) | 2.8이하 | 0.08 | 과망간산칼륨소비량 (mg/L) | 12 이하 | 1.7 |
| 대장균군 (/10mL*5tube) | 2 이하 | 0 | | | |
| 최종결과 (종합판정) | 적합 | | | | |

※ 이 시험·검사 성적서는 의뢰인이 제시한 지참시료에 한정되며 시료명, 채취장소, 검사목적 등 상기 목적 이외의 광고, 선전 등에는 이용할 수 없습니다.

2015년 7월 28일

서울특별시보건환경연구원

