



(GEII-20234-0544)

① 시료채취일자		2023.12.08.		<b>실내공기질 시험성적서</b>				③ 시설명칭						
② 시료분석기간		2023.12.08. ~2023.12.13.						④ 규모						
측정의뢰인	⑤ 상호(사업장명칭)		목동문화체육센터		측정대행업자	⑧ 상호(사업장명칭)		(주)푸른환경산업연구소						
	⑥ 소재지		서울특별시 양천구 목동중앙본로			⑨ 소재지		서울시 관악구 청림3길 9 (봉천동, 그린빌딩 3~4층)						
	⑦ 의뢰자		송재성			⑩ 대표자		김홍기						
						⑪ 시료채취분석자		채취자	김정원	분석책임자	진선욱			
⑫ 측정(채취)지점					⑬ 실내기상									
					온도 (°C)		습도 (%)		기압 (hPa)		풍속 (m/sec)			
1지점		1F 로비			17.7		54.0		1015		0.01			
2지점		1F 다목적실			17.6		54.3		1015		0.01			
3지점		B1F 로비			16.3		59.1		1015		0.01			
4지점		2F 체육관			16.7		63.8		1015		0.01			
⑭ 측정결과	측정항목		실내공기질 관리기준		측정결과				측정분석방법		비고			
					1지점		2지점		3지점		4지점			
	미세먼지(PM10)		100 µg/m³		23.0		19.0		22.0		18.0		광산관법	
	폼알데하이드(HCHO)		100 µg/m³		49.0		94.0		95.0		96.0		전기화학식전지법	
	일산화탄소(CO)		10 ppm		0.5		0.5		0.6		0.6		전기화학식법	
	이산화탄소(CO₂)		1000 ppm		425		576		534		975		비분산적외선법	
조도		300 Lux 이상		440		337		370		360		-		
⑮ 시료채취자 의견 및 특이사항														
⑯ 검사결과 종합의견					허용기준치 이내									
<p>위와 같이 검사결과에 의하여 사실대로 기록합니다.</p> <p style="margin-top: 20px;">2023 년 12 월 13 일</p> <p style="margin-top: 20px; text-align: right;">대표자 성명      김      홍      기      (서명 또는 인)</p>														



\* 이 기록부는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.