

시험 · 검사 성적서

접수번호 : 1W16-00399-001

페이지 1 / 1

담당부서	먹는물분석팀
책임자	김현정
담당자	김진아
연락처	경기도 과천시 장군마을 3길 30(주암동) 02-570-3215

1. 의뢰인	이일수 (신월문화체육센터)	
2. 업체명	신월문화체육센터 / 서울특별시 양천구 지양로 47 (신월문화체육센터)	
3. 시료(검체)명	수영장수(오존설치, 중금속추가)	
4. 채취장소	신월문화체육센터	
5. 항목 및 방법	유리잔류염소 등 8항목, 먹는물수질공정시험기준(2013년)	
6. 검사목적(용도)	참고용	
7. 접수 및 완료일자	의뢰접수일 : 2016년 1월 15일	결과완료일 : 2016년 1월 25일
8. 비고사항		

시험 · 검사결과

항 목(단위)	기 준	결 과
유리잔류염소(mg/L)	0.4 이상 1.0 이하	0.5
수소이온농도	5.8이상 8.6이하	7.4
탁도(NTU)	1.5 이하	0.0
과망간산칼륨소비량(mg/L)	12 이하	2.2
대장균군(/10mL*5tube)	2이하	0
알루미늄(mg/L)	0.50이하	0.05
수은(mg/L)	0.007이하	불검출
비소(mg/L)	0.05이하	불검출
	(이하 여백)	
최종결과 (종합판정)	기준에 적합	

※ 이 시험·검사 성적서는 의뢰인이 제시한 지참시료에 한정되며 시료명, 채취장소, 검사목적 등 상기 목적 이외의 광고, 선전 등에는 이용할 수 없습니다.

2016년 1월 25일

서울특별시보건환경연구

