

# 시험·검사 성적서

접수번호 1W24-00385-001

담당부서	먹는물분석팀
책임자	김진아
담당자	박진아B
연락처	경기도 과천시 장군마을 3길 30(주암동) 02-570-3215

의뢰인	김남철		
업체명	신월문화체육센터(박태문) / 서울특별시 양천구 신월동 지양로 47 (신월문화체육센터)		
시료(검체)명	수영장수		
채취장소	수영장		
항목 및 방법	수소이온농도 등 7항목, 먹는물수질공정시험기준(2023년)		
검사목적(용도)	참고용		
접수일자	2024년 02월 14일	완료일자	2024년 02월 20일
비고사항			

## 시험·검사결과

항목	단위	결과
수소이온농도	-	7.8
탁도	NTU	0.26
과망간산칼륨소비량	mg/L	3.1
총대장균군	개 양성/10mL*5개	0
알루미늄	mg/L	0.20
수은	mg/L	불검출
비소	mg/L	불검출

## 상기시험을 확인함

※ 이 시험·검사 성적서는 의뢰인이 제시한 지참시료에 한정되며 시료명, 채취장소, 검사목적 등 상기 목적 이외의 광고 선전 등에는 이용할 수 없습니다.

2024년 02월 20일

서울특별시보건환경연구원장

