



Environment Industrial Institute co. Ltd.

공중 이용시설 실내공기 위생검사 성적서

우)08732 서울특별시 관악구 청림3길 9, 그린빌딩 3-4층 TEL : 02-583-0203~4 FAX : 02-583-4674

1. 발급번호 : GED-20164-0078

2. 검사신청서 및 검사기관

검사 신청서	업 소 명	양천구민체육센터	검사 기관	업 소 명	(주) 푸른환경산업연구소
	소 재 지	서울시 양천구 목동동로 87		소 재 지	서울특별시 관악구 청림3길 9, 그린빌딩 3-4층
	대 표 자	김 종 구		대 표 자	김 홍 기
	관 리 인	박 성 훈		검 사 원	권 순 호
	용 도	참 고 용		검 사 일 자	2016. 03. 28.

검 사 결 과

검 사 항 목	허 용 기 준	측 정 지 점	검 사 결 과	판 정
온 도	-		▶▶ 검사 결과치는 뒷면을 참조.	
상 대 습 도	-			
조 도	-			
미 세 먼 지	150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$			
일 산 화 탄 소	25 ppm			
이 산 화 탄 소	1000 ppm			
포 알 데 하 이 드	120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$			


위와 같이 공중이용시설 위생관리 기준에 따라 위생검사를 실시하고 그 결과를
통보합니다.

승인자 : 김 홍 기




2016년 04월 04일

(주)푸른환경산업연구소



* 이 검사성적서는 광고, 소송 및 기타 법적요건 등 위 시험용도 이외로 사용할 수 없음



검 사 결 과

검 사 항 목	허 용 기 준	측 정 지 점	검 사 결 과	판 정
온 도	-	B1F 다목적실	17.3 ℃	-
		2F 헬스장	17.6 ℃	-
		3F 탁구장	18.3 ℃	-
상대습도	-	B1F 다목적실	43.4 %	-
		2F 헬스장	42.6 %	-
		3F 탁구장	40.8 %	-
조 도	-	B1F 다목적실	540.0 Lux	-
		2F 헬스장	720.0 Lux	-
		3F 탁구장	614.0 Lux	-
미세먼지 (PM-10)	150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	B1F 다목적실	71.7 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	적합
		2F 헬스장	46.9 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	적합
		3F 탁구장	59.8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	적합
일산화탄소 (CO)	25 ppm	B1F 다목적실	0.9 ppm	적합
		2F 헬스장	0.9 ppm	적합
		3F 탁구장	0.8 ppm	적합
이산화탄소 (CO ₂)	1000 ppm	B1F 다목적실	833.0 ppm	적합
		2F 헬스장	899.0 ppm	적합
		3F 탁구장	798.0 ppm	적합
폼알데하이드 (HCHO)	120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	B1F 다목적실	13.4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	적합
		2F 헬스장	13.4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	적합
		3F 탁구장	13.4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	적합

위와 같이 공중이용시설 위생관리 기준에 따라 위생검사를 실시하고 그 결과를
통보합니다.

2016 년 04월 04일



(주)푸른환경산업연구소

** 이 검사성적서는 광고, 소송 및 기타 법적요건 등 위 시험용도 이외로 사용할 수 없음