

시험 · 검사 성적서

접수번호 : 1W15-15655-001

페이지 1 / 1

담당부서	먹는물분석팀
책임자	김교봉
담당자	박진아A
연락처	경기도 과천시 장군마을 3길 30(주암동) 570-3215

1. 의뢰인	이일수
2. 업체명	신월문화체육센터 / 서울특별시 양천구 지양로 47 (신월문화체육센터)
3. 시료(검체)명	수영장수(오존설치) (유형: 수영장수(오존설치))
4. 채취장소	신월문화체육센터
5. 항목 및 방법	유리잔류염소 등 5항목, 먹는물수질공정시험기준(2013년)
6. 검사목적(용도)	참고용
7. 접수 및 완료일자	의뢰접수일: 2015년 11월 13일 결과완료일: 2015년 11월 20일
8. 비고사항	

시험 · 검사결과

항목(단위)	기준	결과	항목(단위)	기준	결과
유리잔류염소 (mg/L)	0.4~1.0	0.7	수소이온농도 (-)	5.8~8.6	7.1
탁도 (NTU)	1.50 이하	0.12	과망간산칼륨소비량 (mg/L)	12 이하	0.6
대장균군 (/10mL*5tube)	2 이하	0			
최종결과 (종합판정)	적합				

※ 이 시험·검사 성적서는 의뢰인이 제시한 지참시료에 한정되며 시료명, 채취장소, 검사목적 등 상기 목적 이외의 광고, 선전 등에는 이용할 수 없습니다.

2015년 11월 20일

서울특별시보건환경연구원장

