



① 시료채취일자		2018.06.12.		실내공기질 시험성적서			③ 시설명칭		실내체육시설				
② 시료분석기간		2018.06.12.~ 2018.06.25.					④ 규모						
측정의뢰인	⑤ 상호(사업장명칭)		목동문화체육센터		측정대행업자	⑧ 상호(사업장명칭)		(주)푸른환경산업연구소					
	⑥ 소재지		서울시 양천구 목동중앙본로 73			⑨ 소재지		서울시 관악구 청림3길 9 (봉천동, 그린빌딩 3~4층)					
	⑦ 의뢰자		이영복			⑩ 대표자		김홍기					
						⑪ 시료채취·분석자		채취자	김진일				
								분석책임자	진선욱				
⑫ 측정(채취)지점					⑬ 실내기상								
						온도 (°C)		습도 (%)		기압 (hPa)		풍속 (m/sec)	
1지점		1F 다목적실				26.2		53.9		1003.0		0.01	
2지점		1F 헬스장				26.4		52.4		1003.0		0.01	
3지점		2F 체육관				26.3		50.8		1003.0		0.01	
⑭ 측정결과	측정항목		실내공기질 관리기준		측정결과			측정분석방법		비고			
					1지점		2지점		3지점				
	미세먼지(PM10)		200 µg/m³		60.7		51.4		56.2		광산란법		
	폼알데하이드(HCHO)		100 µg/m³		13.4		13.4		13.4		전기화학식전지법		
	일산화탄소(CO)		10 ppm		0.5		0.6		0.5		전기화학식법		
	이산화탄소(CO₂)		1000 ppm		714.0		819.0		642.0		비분산적외선법		
조도		300 Lux 이상		791		453		854		조도계측정법			
⑮ 시료채취자 의견 및 특이사항													
⑯ 검사결과 종합의견					허용기준치 이내								
위와 같이 검사결과에 의하여 사실대로 기록합니다.													
2018년 06 월 25 일													
대표자 성명					김		홍		기		(서명 푸른인)		

