



(주)푸른환경산업연구소

Green Environment Industrial Institute co., Ltd.

문서번호 GEII-20224-0738호
시행일자 2022. 12. 15.
수 신 목동문화체육센터 귀하
참 조 김 성 식 과장님
제 목 실내공기질검사 측정결과 통보 건

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 귀사의 실내공기질 측정 결과를 아래와 같이 첨부합니다.

아 래

※ 첨부서류 : 실내공기질 시험성적서 1부. 끝.

(주)푸른환경산업연구소

대표이사 김 홍 기



①시료채취일자		2022.12.06.		실내공기질 시험성적서			③시설명칭	실내체육시설	
②시료분석기간		2022.12.06. ~2022.12.15.					④규모		
측정의뢰인	⑤상호(사업장명칭)	목동문화체육센터			측정대행업자	⑧상호(사업장명칭)	(주)푸른환경산업연구소		
	⑥소재지	서울시 양천구 목동 중앙본로 73				⑨소재지	서울시 관악구 청림3길 9 (봉천동, 그린빌딩 3~4층)		
	⑦의뢰자	김성식 과장				⑩대표자	김홍기		
						⑪시료채취·분석자	채취자	이주형	분석책임자
⑫측정(채취)지점					⑬실내기상				
				온도 (°C)	습도 (%)	조도 (lux)	기압 (hPa)	풍속(m/sec)	
1지점	1F 로비			15.7	41.0	527	1024	0.01	
2지점	1F 다목적실			18.8	40.7	482	1024	0.01	
3지점	2F 체육관			18.6	45.2	362	1024	0.01	
4지점	B1F 로비			18.0	44.1	394	1024	0.01	
⑭ 측정결과	측정항목	실내공기질 관리기준	측정결과				측정분석방법		비고
			1지점	2지점	3지점	4지점			
	미세먼지(PM10)	100 µg/m³	13.0	7.0	5.0	10.0	광산란법		
	폼알데하이드(HCHO)	100 µg/m³	20.0	17.0	11.0	9.0	전기화학식전지법		
	일산화탄소(CO)	10 ppm	0.9	0.6	0.4	0.6	전기화학식법		
	이산화탄소(CO₂)	1000 ppm	522	725	788	651	비분산적외선법		
⑮ 시료채취자 의견 및 특이사항									
⑯ 검사결과 종합의견					허용기준치 이내				
위와 같이 검사결과에 의하여 사실대로 기록합니다.									
2022 년 12 월 15 일									
대표자 성명 김 홍 기					(서명 또는 인)				
									

* 이 기록부는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.