



(주)푸른환경산업연구소

Green Environment Industrial Institute co., Ltd.

문서번호 GEII-20244-0045호
시행일자 2024. 04. 24.
수신 목동문화체육센터 귀하
참조 송재성님
제목 실내공기질검사 측정결과 통보 건

- 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.
- 귀사의 실내공기질 측정 결과를 아래와 같이 첨부합니다.


아 래

※ 첨부서류 : 실내공기질 시험성적서 1부. 끝.

(주)푸른환경산업연구소
대표이사 김홍기



(우 08732) 서울특별시 관악구 청림3길 9, (봉천동, 그린빌딩 3~4층)
전화 : (02)583-0203~4(대) / 팩스 : (02)583-4674 / 전국 대표번호 : 1544-4674/
홈페이지 : [http:// www.iged.co.kr](http://www.iged.co.kr)

① 시료채취일자		2024.03.29.		실내공기질 시험성적서				③ 시설명칭						
② 시료분석기간		2024.03.29. ~2024.04.24.						④ 규모						
측정의뢰인	⑤ 상호(사업장명칭)		목동문화체육센터		측정대행업자	⑧ 상호(사업장명칭)		(주)푸른환경산업연구소						
	⑥ 소재지		서울특별시 양천구 목동중앙본로 73			⑨ 소재지		서울시 관악구 청림3길 9 (봉천동, 그린빌딩 3~4층)						
	⑦ 의뢰자		송재성			⑩ 대표자		김홍기						
				⑪ 시료채취·분석자		채취자		김승영						
						분석책임자		진선욱						
⑫ 측정(채취)지점				⑬ 실내기상										
				온도 (°C)		습도 (%)		기압 (hPa)		풍속 (m/sec)				
1지점		1F 헬스장		17.6		58.8		1004		0.01				
2지점		1F 로비		17.9		59.2		1004		0.01				
3지점		B1F 로비		18.8		56.8		1004		0.01				
4지점		2F 골프장		18.0		56.2		1004		0.01				
⑭ 측정결과	측정항목		실내공기질 관리기준		측정결과				측정분석방법		비고			
					1지점		2지점		3지점		4지점			
	미세먼지(PM10)		200 µg/m³		64.0		76.0		41.0		51.0		광산란법	
	폼알데하이드(HCHO)		100 µg/m³		31.0		29.0		30.0		30.0		전기화학식전지법	
	일산화탄소(CO)		10 ppm		0.5		0.4		0.4		0.5		전기화학식법	
	이산화탄소(CO₂)		1000 ppm		486		421		446		436		비분산적외선법	
조도		300 Lux 이상		417		385		321		416		조도계측정법		
⑮ 시료채취자 의견 및 특이사항														
⑯ 검사결과 종합의견				허용기준치 이내										
위와 같이 검사결과에 의하여 사실대로 기록합니다.														
2024 년 04 월 24 일														
대표자 성명				김 홍 기				(서명 또는 인)						
														

* 이 기록부는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.