



(주)푸른환경산업연구소

Environment Industrial Institute co. Ltd.

우 137-830 서울시 서초구 방배중앙로 21길 7(우승빌딩 3층) ☎ : (02) 583-0203~4 FAX : (02) 583-4674

문서번호 : GED-20154-0155

시행일자 : 2015년 09월 09일

수 신 : 신월문화체육센터


참 조 : 김 철 현 담당자님

제 목 : 실내공기질검사 결과 통보의 건

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 공중 이용시설 위생관리기준에 따라 위생검사를 실시하고 귀 사업장의 위생검사 성적서를 첨부합니다.

\* 첨 부 : 공중 이용시설 실내공기 위생검사 성적서 1부. 끝.  
실내공기질 점검 측정사진 1부 끝.

(주)푸른환경산업연구소



대 표 이 사 김 홍 기



Environment Industrial Institute co. Ltd.



# 공중 이용시설 실내공기 위생검사 성적서

우1137-830 서울특별시 서초구 방배중앙로21길 7 우승빌딩3층 TEL : 02-583-0203 FAX : 02-583-4674

1. 발급번호 : GED-20154-0155

2. 검사신청서 및 검사기관

검사 신청서	업 소 명	신월문화체육센터	검사 기관	업 소 명	(주) 푸른환경산업연구소
	소 재 지	서울시 양천구 지양로 47		소 재 지	서울시 서초구 방배중앙로 21길 7 우승빌딩 3층
	대 표 자	김 종 구		대 표 자	김 홍 기
	관 리 인	김 철 현		검 사 원	이 상 훈
	용 도	참 고 용		검 사 일 자	2015. 09. 02.

## 검 사 결 과

검 사 항 목	허 용 기 준	측 정 지 점	검 사 결 과	판 정
온 도	-	▶▶ 검사 결과치는 뒷면을 참조.		
상 대 습 도	-			
조 도	-			
미 세 먼 지	150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$			
일 산 화 탄 소	25 ppm			
이 산 화 탄 소	1000 ppm			
포 말 데 하 이 드	120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$			

위와 같이 공중이용시설 위생관리 기준에 따라 위생검사를 실시하고 그 결과를 통보합니다.

승인자 : 김 홍 기



2015년 09월 09일

## (주)푸른환경산업연구소

\* 이 검사성적서는 광고, 소송 및 기타 법적요건 등 위 시험용도 이외로 사용할 수 없음




# 검 사 결 과

검 사 항 목	허 용 기 준	측 정 지 점	검 사 결 과	판 정
온 도	-	B1F 체력단련실	28.3 ℃	-
		B1F 로비	27.2 ℃	-
		2F 대강당	28.7 ℃	-
상대습도	-	B1F 체력단련실	53.0 %	-
		B1F 로비	57.0 %	-
		2F 대강당	61.0 %	-
조 도	-	B1F 체력단련실	964.0 Lux	-
		B1F 로비	1354.0 Lux	-
		2F 대강당	169.0 Lux	-
미세먼지 (PM-10)	150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	B1F 체력단련실	32.4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	적합
		B1F 로비	39.4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	적합
		2F 대강당	37.2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	적합
일산화탄소 (CO)	25 ppm	B1F 체력단련실	1.3 ppm	적합
		B1F 로비	1.0 ppm	적합
		2F 대강당	0.8 ppm	적합
이산화탄소 (CO <sub>2</sub> )	1000 ppm	B1F 체력단련실	763.0 ppm	적합
		B1F 로비	704.0 ppm	적합
		2F 대강당	694.0 ppm	적합
폼알데하이드 (HCHO)	120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	B1F 체력단련실	13.4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	적합
		B1F 로비	26.8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	적합
		2F 대강당	26.8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	적합

위와 같이 공중이용시설 위생관리 기준에 따라 위생검사를 실시하고 그 결과를 통보합니다.

2015년 09월 09일

(주)푸른환경산업연구소



\*\* 이 검사성적서는 광고, 소송 및 기타 법적요건 등 위 시험용도 이외로 사용할 수 없음



# (주)푸른환경산업연구소

Environment Industrial Institute co. Ltd.

우 137-830 서울시 서초구 방배중앙로 21길 7(우승빌딩 3층) ☎ : (02) 583-0203~4 FAX : (02) 583-4674

문서번호 : GED-20154-0155

시행일자 : 2015년 09월 09일

수 신 : 신월문화체육센터

참 조 : 김 철 현 담당자님


제 목 : 실내공기질검사 결과 통보의 건

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 공중 이용시설 위생관리기준에 따라 위생검사를 실시하고 귀 사업장의 위생검사 성적서를 첨부합니다.

\* 첨부 : 공중 이용시설 실내공기 위생검사 성적서 1부, 끝.  
실내공기질 점검 측정사진 1부 끝.

(주)푸른환경산업연구소



대표이사 김흥기



Environment Industrial Institute co. Ltd.



# 공중 이용시설 실내공기 위생검사 성적서

우)1137-830 서울시 서초구 방배중앙로21길 7 우승빌딩3층 TEL : 02-583-0203 FAX : 02-583-4674

1. 발급번호 : GED-20154-0155

2. 검사신청서 및 검사기관

검사 신청서	업 소 명	신월문화체육센터	검사 기관	업 소 명	(주) 푸른환경산업연구소
	소 재 지	서울시 양천구 지양로 47		소 재 지	서울시 서초구 방배중앙로 21길 7 우승빌딩 3층
	대 표 자	김 종 구		대 표 자	김 홍 기
	관 리 인	김 철 현		검 사 원	이 상 훈
	용 도	참 고 용		검 사 일 자	2015. 09. 02.

## 검 사 결 과

검 사 항 목	허 용 기 준	측 정 지 점	검 사 결 과	판 정
온 도	-	▶▶ 검사 결과치는 뒷면을 참조.		
상 대 습 도	-			
조 도	-			
미 세 먼 지	150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$			
일 산 화 탄 소	25 ppm			
이 산 화 탄 소	1000 ppm			
폼 알 데 하 이 드	120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$			

위와 같이 공중이용시설 위생관리 기준에 따라 위생검사를 실시하고 그 결과를  
통보합니다.

승인자 : 김 홍 기



2015년 09월 09일

## (주)푸른환경산업연구소

\* 이 검사성적서는 광고, 소송 및 기타 법적으로 위 시험용도 이외로 사용할 수 없음



# 검 사 결 과

검 사 항 목	허 용 기 준	측 정 지 점	검 사 결 과	판 정
온 도	-	B1F 체력단련실	28.3 ℃	-
		B1F 로비	27.2 ℃	-
		2F 대강당	28.7 ℃	-
상대습도	-	B1F 체력단련실	53.0 %	-
		B1F 로비	57.0 %	-
		2F 대강당	61.0 %	-
조 도	-	B1F 체력단련실	964.0 Lux	-
		B1F 로비	1354.0 Lux	-
		2F 대강당	169.0 Lux	-
미세먼지 (PM-10)	150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	B1F 체력단련실	32.4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	적합
		B1F 로비	39.4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	적합
		2F 대강당	37.2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	적합
일산화탄소 (CO)	25 ppm	B1F 체력단련실	1.3 ppm	적합
		B1F 로비	1.0 ppm	적합
		2F 대강당	0.8 ppm	적합
이산화탄소 (CO <sub>2</sub> )	1000 ppm	B1F 체력단련실	763.0 ppm	적합
		B1F 로비	704.0 ppm	적합
		2F 대강당	694.0 ppm	적합
폼알데하이드 (HCHO)	120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	B1F 체력단련실	13.4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	적합
		B1F 로비	26.8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	적합
		2F 대강당	26.8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	적합

위와 같이 공중이용시설 위생관리 기준에 따라 위생검사를 실시하고 그 결과를  
통보합니다.


2015년 09월 09일

(주)푸른환경산업연구소

\*\* 이 검사성적서는 광고, 소송 및 기타 법적요건 등 위 시험용도 이외로 사용할 수 없음

# 실내공기질 점검 측정사진

신월문화체육센터



푸른 환경 산업 연구소


---

# 측정 사진

---



B1F - 체력단련실



B1F - 로비





2F - 대강당