



(주)푸른환경산업연구소

Green Environment Industrial Institute co., Ltd.

문서번호 GEII-20194-0603호
시행일자 2019. 12. 13.
수 신 양천구민 문화체육센터 귀하
참 조 김 성 식 님
제 목 실내공기질검사 측정결과 통보 건

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 귀사의 실내공기질 측정 결과를 아래와 같이 첨부합니다.


아 래

※ 첨부서류 : 실내공기질 시험성적서 1부. 끝.

(주)푸른환경산업연구소
대표이사 김 홍 기



(우 08732) 서울특별시 관악구 청림3길 9, (봉천동, 그린빌딩 3~4층)
전 화 : (02)583-0203~4(代)/ 팩 스 : (02)583-4674/ 전국 대표번호 : 1544-4674/
홈페이지 : [http:// www.iged.co.kr](http://www.iged.co.kr)

①시료채취일자		2019.12.04.		실내공기질 시험성적서			③시설명칭	실내체육시설		
②시료분석기간		2019.12.04.~ 2019.12.13.					④규모			
측정의뢰인	⑤상호(사업장명칭)	양천구민 문화체육센터			측정대행업자	⑧상호(사업장명칭)	(주)푸른환경산업연구소			
	⑥소재지	서울특별시 양천구 목동동로 87				⑨소재지	서울시 관악구 청림3길 9 (봉천동, 그린빌딩 3~4층)			
	⑦의뢰자	김성식				⑩대표자	김홍기			
					⑪시료채취·분석자	채취자	이원준			
					분석책임자	진선욱				
⑫측정(채취)지점					⑬실내기상					
				온도 (°C)	습도 (%)	기압 (hPa)	풍속(m/sec)			
1지점	1F 문화실			15.7	33.7	1030.0	0.01			
2지점	2F 대체육관			14.7	36.8	1030.0	0.01			
3지점	3F 탁구장			15.2	34.2	1030.0	0.01			
⑭측정결과	측정항목	실내공기질 관리기준	측정결과			측정분석방법		비고		
			1지점	2지점	3지점					
		미세먼지(PM10)	200 µg/m³	41.4	49.2	51.7	광산란법			
		폼알데하이드(HCHO)	100 µg/m³	13.4	13.4	13.4	전기화학식전지법			
		일산화탄소(CO)	10 ppm	0.5	0.4	0.7	전기화학식법			
		이산화탄소(CO₂)	1000 ppm	612.0	637.0	724.0	비분산적외선법			
	조도	300 Lux 이상	801.0	482.0	796.0	조도계측정법				
⑮ 시료채취자 의견 및 특이사항										
⑯ 검사결과 종합의견					허용기준치 이내					
위와 같이 검사결과에 의하여 사실대로 기록합니다.										
2019 년 12 월 13 일										
대표자 성명					김 홍 기 (서명 또는 인)					
										

* 이 기록부는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.