



(주)푸른환경산업연구소

Green Environment Industrial Institute co., Ltd.

문서번호 GEI-20194-0047호
시행일자 2019. 03. 27.
수 신 양천구민 문화체육센터 귀하
참 조 김 성 식 님
제 목 실내공기질검사 측정결과 통보 건


1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 귀사의 실내공기질 측정 결과를 아래와 같이 첨부합니다.

아 래

※ 첨부서류 : 실내공기질 시험성적서 1부. 끝.

(주)푸른환경산업연구소

대표이사 김 홍 기



(우 08732) 서울특별시 관악구 청림3길 9, (봉천동, 그린빌딩 3~4층)
전 화 : (02)583-0203~4(代)/ 팩 스 : (02)583-4674/ 전국 대표번호 : 1544-4674/
홈페이지 : [http:// www.iged.co.kr](http://www.iged.co.kr)



(GEII-20194-0047)

① 시료채취일자		2019.03.13		실내공기질 시험성적서			③ 시설명칭	실내체육시설			
② 시료분석기간		2019.03.13.~ 2018.03.27.					④ 규모				
측정의뢰인	⑤ 상호(사업장명칭)	양천구민 문화체육센터			측정대행업자	⑧ 상호(사업장명칭)	(주)푸른환경산업연구소				
	⑥ 소재지	서울특별시 양천구 목동동로 87				⑨ 소재지	서울시 관악구 청림3길 9 (봉천동, 그린빌당 3~4층)				
	⑦ 의뢰자	김성식				⑩ 대표자	김홍기				
						⑪ 시료채취분석자	채취자	이원준			
						분석책임자	진선욱				
⑫ 측정(채취)지점				⑬ 실내기상							
				온도 (°C)		습도 (%)		기압 (hPa)		풍속 (m/sec)	
1지점	B1F 피아노실			20.4		54.3		1019.0		0.01	
2지점	1F 문화실			20.1		30.8		1019.0		0.01	
3지점	2F 헬스장			19.2		26.1		1019.0		0.01	
⑭ 측정결과	측정항목	실내공기질 관리기준	측정결과			측정분석방법		비고			
			1지점	2지점	3지점						
	미세먼지(PM10)	200 µg/m³	34.4	33.1	36.1	광산란법					
	폼알데하이드(HCHO)	100 µg/m³	26.8	26.8	13.4	전기화학식전지법					
	일산화탄소(CO)	10 ppm	0.6	0.4	0.4	전기화학식법					
	이산화탄소(CO₂)	1000 ppm	848.0	513.0	507.0	비분산적외선법					
조도	300 Lux 이상	448	634	536	조도계측정법						
⑮ 시료채취자 의견 및 특이사항											
⑯ 검사결과 종합의견				허용기준치 이내							
<p>위와 같이 검사결과에 의하여 사실대로 기록합니다.</p> <p style="margin-top: 20px;">2019 년 03 월 27 일</p> <p style="margin-top: 20px; text-align: center;">대표자 성명 김 홍 기 (서명 또는 인)</p>											



* 이 기록부는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.


실내공기질 점검 측정사진

양천구민문화체육센터



푸른환경산업연구소

측정 사진



B1F 피아노실



1F 문화실



2F 대체육관