



(주)푸른환경산업연구소

Green Environment Industrial Institute co., Ltd.


문서번호 GEI-20184-0027호
 시행일자 2017. 03. 20.
 수 신 신월문화체육센터 귀하
 참 조 임 요 환 님
 제 목 실내공기질검사 측정결과 통보 건

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 귀사의 실내공기질 측정 결과를 아래와 같이 첨부합니다.

아 래

※ 첨부서류 : 실내공기질 시험성적서 1부. 끝.

(주)푸른환경산업연구소
 대표이사 김 홍 기




(우 08732) 서울특별시 관악구 청림3길 9, (봉천동, 그린빌딩 3~4층)
 전 화 : (02)583-0203~4(代)/ 팩 스 : (02)583-4674/ 전국 대표번호 : 1544-4674/
 홈페이지 : [http:// www.iged.co.kr](http://www.iged.co.kr)

3.27

2017.3.20



(GEII-20184-0027)

① 시료채취일자		2018.03.13		실내공기질 시험성적서			③ 시설명칭	실내체육시설		
② 시료분석기간		채취일로부터 7일					④ 규모			
측정의뢰인	⑤ 상호(사업장명칭)		신월문화체육센터		측정대행업자	⑧ 상호(사업장명칭)		(주)푸른환경산업연구소		
	⑥ 소재지		서울시 양천구 지양로 47			⑨ 소재지		서울시 관악구 청림3길 9 (봉천동, 그린빌딩 3~4층)		
	⑦ 의뢰자		임요환			⑩ 대표자		김홍기		
				⑪ 시료채취·분석자		채취자	권순호			
				분석책임자		진선욱				
⑫ 측정(채취)지점				⑬ 실내기상						
				온도 (°C)		습도 (%)		기압 (hPa)		풍속 (m/sec)
1지점	B1F 다목적실		21.4		47.1		1020.0		0.01	
2지점	1F 로비		21.7		43.8		1020.0		0.01	
3지점	2F 대체육관		20.2		45.1		1020.0		0.01	
⑭ 측정결과	측정항목		실내공기질 관리기준		측정결과			측정분석방법		비고
					1지점	2지점	3지점			
	미세먼지(PM10)		200 µg/m³		29.9	48.5	25.8	광산란법		
	폼알데하이드(HCHO)		100 µg/m³		26.8	13.4	13.4	전기화학식전지법		
	일산화탄소(CO)		10 ppm		0.6	0.6	0.4	전기화학식법		
	이산화탄소(CO₂)		1000 ppm		558.0	531.0	641.0	비분산적외선법		
조도		300 Lux 이상		548	574	494	조도계측정법			
⑮ 시료채취자 의견 및 특이사항										
⑯ 검사결과 종합의견				허용기준치 이내						
위와 같이 검사결과에 의하여 사실대로 기록합니다.										
2018년 03 월 20 일										
대표자 성명				김	홍	기	(서명 )			

* 이 기록부는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.