



(주)푸른 환경 산업 연구소

Green Environment Industrial Institute co., Ltd.


문서번호 GEEI-20184-0235호
시행일자 2018. 06. 25.
수 신 신월문화체육센터 귀하
참 조 임 요 환 님
제 목 실내공기질검사 측정결과 통보 건

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 귀사의 실내공기질 측정 결과를 아래와 같이 첨부합니다.

아 래

※ 첨부서류 : 실내공기질 시험성적서 1부. 끝.

(주)푸른 환경 산업 연구소
대표이사 김 흥 기



(우 08732) 서울특별시 관악구 청림3길 9, (봉천동, 그린빌딩 3~4층)
전 화 : (02)583-0203~4(代)/ 팩 스 : (02)583-4674/ 전국 대표번호 : 1544-4674/
홈페이지 : [http:// www.iged.co.kr](http://www.iged.co.kr)



①시료채취일자		2018.06.12		실내공기질 시험성적서			③시설명칭		실내체육시설				
②시료분석기간		2018.06.12.~ 2018.06.25.					④규모						
측정의뢰인	⑤상호(사업장명칭)		신월문화체육센터		측정대행업자	⑧상호(사업장명칭)		(주)푸른환경산업연구소					
	⑥소재지		서울시 양천구 지양로 47			⑨소재지		서울시 관악구 청림3길 9 (봉천동, 그린빌딩 3~4층)					
	⑦의뢰자		임요환			⑩대표자		김홍기					
						⑪시료채취·분석자		채취자	김진일	분석책임자	진선욱		
⑫측정(채취)지점					⑬실내기상								
						온도 (℃)		습도 (%)		기압 (hPa)		풍속(m/sec)	
1지점		1F 문화실				24.7		59.7		1003.0		0.01	
2지점		1F 헬스장				24.4		57.4		1003.0		0.01	
3지점		2F 대체육관				20.2		45.1		1003.0		0.01	
⑭측정결과	측정항목		실내공기질 관리기준		측정결과			측정분석방법		비고			
					1지점	2지점	3지점						
	미세먼지(PM10)		200 µg/m³		33.6	32.3	41.2	광산란법					
	폼알데하이드(HCHO)		100 µg/m³		13.4	13.4	13.4	전기화학식전지법					
	일산화탄소(CO)		10 ppm		0.4	0.5	0.4	전기화학식법					
	이산화탄소(CO₂)		1000 ppm		594.0	685.0	692.0	비분산적외선법					
조도		300 Lux 이상		722	616	553	조도계측정법						
⑮ 시료채취자 의견 및 특이사항													
⑯ 검사결과 종합의견					허용기준치 이내								
위와 같이 검사결과에 의하여 사실대로 기록합니다.													
2018년 06 월 25 일													
대표자 성명					김	홍	기	(서명 또는 인)					



* 이 기록부는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.