



(GEII-20244-0429)

① 시료채취일자		2024.09.19.		실내공기질 시험성적서				③ 시설명칭			
② 시료분석기간		2024.09.19. ~2024.10.11						④ 규모			
측정 의뢰 인	⑤ 상호(사업장명칭)	계남다목적체육관		측정 대행 업자	⑧ 상호(사업장명칭)		(주)푸른환경산업연구소				
	⑥ 소재지	서울특별시 양천구 신정로 273-5			⑨ 소재지		서울시 관악구 청림3길 9 (봉천동, 그린빌딩 3~4층)				
	⑦ 의뢰자	김종성			⑩ 대표자		김홍기				
					⑪ 시료채취분석자		채취자	김승영			
						분석책임자	전민철				
⑫ 측정(채취)지점				⑬ 실내기상							
				온도 (°C)		습도 (%)		기압 (atm)		풍속 (m/sec)	
1지점	2F 로비			29.5		71.9		0.992		0.01	
2지점	1F 체육관			26.7		53.6		0.992		0.01	
3지점	1F 로비			29.6		71.1		0.992		0.01	
4지점	1F 남자탈의실			28.4		69.2		0.992		0.01	
⑭ 측정 결과	측정항목	실내공기질 관리기준	측정결과				측정분석방법		비고		
			1지점	2지점	3지점	4지점					
	미세먼지(PM10)		200 µg/m³	24.0	15.0	31.0	30.0	광산란법			
	폼알데하이드(HCHO)		100 µg/m³	31.0	26.0	11.0	12.0	전기화학식전지법			
	일산화탄소(CO)		10 ppm	0.6	0.6	0.5	0.5	전기화학식법			
	이산화탄소(CO₂)		1000 ppm	521	764	504	484	비분산적외선법			
조도		300 Lux 이상	306	475	607	309	조도계측정법				
⑮ 시료채취자 의견 및 특이사항											
⑯ 검사결과 종합의견				허용기준치 이내							
위와 같이 검사결과에 의하여 사실대로 기록합니다.											
2024 년 10 월 11 일											
대표자 성명				김 홍 기				(서명)			

* 이 기록부는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.