

# 시험 · 검사 성적서



접수번호 : 1W19-08969-001

담당부서	먹는물분석팀
책임자	조석주 A
담당자	박진아A
연락처	경기도 과천시 장군마을 3길 30(주암동) 570-3215

1. 의뢰인	이제하 / 서울특별시 양천구 목동동로87
2. 업체명	양천구민체육센터 / 서울특별시 양천구 신정동 목동동로 87 (양천구민체육센터)
3. 시료(검체)명	수영장수 (유형: 수영장수)
4. 채취장소	수영장
5. 항목 및 방법	유리잔류염소 등 8항목, 먹는물수질공정시험기준(2018년)
6. 검사목적(용도)	참고용
7. 접수 및 완료일자	의뢰접수일 : 2019년 11월 7일      결과완료일 : 2019년 11월 18일
8. 비고사항	현장측정항목인 유리잔류염소의 시험결과는 참고용으로만 이용가능

## 시험 · 검사결과

항목(단위)	기준	결과	항목(단위)	기준	결과
유리잔류염소 (mg/L)	0.4 ~1.0	0.52	수소이온농도 (-)	5.8~8.6	7.3
탁도 (NTU)	1.5이하	0.08	과망간산칼륨소비량 (mg/L)	12 이하	2.3
대장균군 (/10mL*5tube)	2이하	0	알루미늄 (mg/L)	0.5 이하	0.07
수은 (mg/L)	0.007이하	불검출	비소 (mg/L)	0.05이하	불검출
최종결과 (종합판정)	상기시험을 확인함				

※ 이 시험·검사 성적서는 의뢰인이 제시한 지참시료에 한정되며 시료명, 채취장소, 검사목적 등 상기 목적 이외의 광고, 선전 등에는 이용할 수 없습니다.

2019년 11월 18일

서울특별시보건환경연구원장



원본 성적서를 복사한 COPY본입니다.