

(GEII-20244-0127)

① 시료채취일자		2024.06.07.	실내공기질 시험성적서				③ 시설명칭									
② 시료분석기간		2024.06.07. ~2024.07.05.					④ 규모									
측정의뢰인	⑤ 상호(사업장명칭)		양천구민체육센터		측정대행업자	⑧ 상호(사업장명칭)		(주)푸른환경산업연구소								
	⑥ 소재지		서울특별시 양천구 목동동로 87			⑨ 소재지		서울시 관악구 청림3길 9 (봉천동, 그린빌딩 3-4층)								
	⑦ 의뢰자		김상철			⑩ 대표자		김홍기								
				⑪ 시료채취분석자		채취자		김채민								
						분석책임자		전민철								
⑫ 측정(채취)지점				⑬ 실내기상												
				온도 (°C)		습도 (%)		기압 (hPa)		풍속 (m/sec)						
1지점	1F 소체육관		23.7		42.6		1015		0.01							
2지점	B1F 다목적실		24.1		54.8		1015		0.01							
3지점	2F 헬스장		24.9		36.3		1015		0.01							
4지점	3F 탁구장		23.7		45.6		1015		0.01							
⑭ 측정결과	측정항목		실내공기질 관리기준		측정결과				측정분석방법		비고					
					1지점		2지점		3지점		4지점					
	미세먼지(PM10)		200 µg/m³		86.0		56.0		68.0		76.0		광산란법			
	폼알데하이드(HCHO)		100 µg/m³		23.0		32.0		28.0		39.0		전기화학식전지법			
	일산화탄소(CO)		10 ppm		0.8		0.7		0.8		0.6		전기화학식법			
	이산화탄소(CO₂)		1000 ppm		788		842		782		715		비분산적외선법			
조도		300 Lux 이상		688		617		536		504		조도계측정법				
⑮ 시료채취자 의견 및 특이사항																
⑯ 검사결과 종합의견				허용기준치 이내												
위와 같이 검사결과에 의하여 사실대로 기록합니다.																
2024년 07월 05일																
대표자 성명				김홍기		(서명(또는인))										

\* 이 기록부는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.