



# (주)푸른환경산업연구소

Green Environment Industrial Institute co., Ltd.

문서번호    GEI-20164-0170호  
시행일자    2016. 06. 28.  
수    신    신월문화체육센터  
참    조    김 철 현 담당자님  
제    목    실내공기질검사 결과 통보 건

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 공중 이용시설 위생관리기준에 따라 위생검사를 실시하고  
   귀 사업장의 위생검사 성적서를 첨부합니다.

아    래

※ 첨부서류 : 공중 이용시설 실내공기 위생검사 성적서 1부. 끝.

실내공기질 점검 측정사진 1부 끝.

(주)푸른환경산업연구소

대표이사 김 홍 기



(우 08732 ) 서울특별시 관악구 청림3길 9, (봉천동, 그린빌딩 3~4층)  
전 화 : (02)583-0203~4(代)/ 팩 스 : (02)583-4674/ 전국 대표번호 : 1544-4674/  
홈페이지 : [http:// www.iged.co.kr](http://www.iged.co.kr)



Environment Industrial Institute co. Ltd.

# 공중 이용시설 실내공기 위생검사 성적서

우)08732 서울특별시 관악구 청림3길 9, 그린빌딩 3-4층 TEL : 02-583-0203~4 FAX : 02-583-4674

1. 발급번호 : GED-20164-0170

2. 검사신청서 및 검사기관

검사 신청 서	업 소 명	신월문화체육센터	검사 기관	업 소 명	(주) 푸른환경산업연구소
	소 재 지	서울시 양천구 지양로 47		소 재 지	서울특별시 관악구 청림3길 9, 그린빌딩 3-4층
	대 표 자	김 종 구		대 표 자	김 홍 기
	관 리 인	김 철 현		검 사 원	김 진 규
	용 도	참 고 용		검 사 일 자	2016. 06. 24.

## 검 사 결 과

검 사 항 목	허 용 기 준	측 정 지 점	검 사 결 과	판 정
온 도	-		▶▶ 검사 결과치는 뒷면을 참조.	
상 대 습 도	-			
조 도	-			
미 세 먼 지	150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$			
일산화탄소	25 ppm			
이산화탄소	1000 ppm			
폼알데하이드	120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$			

위와 같이 공중이용시설 위생관리 기준에 따라 위생검사를 실시하고 그 결과를 통보합니다.

승인자 : 김 홍 기



2016년 06월 28일

## (주)푸른환경산업연구소

\* 이 검사성적서는 광고, 소송 및 기타 법적으로 위 시험용도 이외로 사용할 수 없음


# 검 사 결 과

검 사 항 목	허 용 기 준	측 정 지 점	검 사 결 과	판 정
온 도	-	B1F 헬스장	26.7 ℃	-
		1F 소강당	26.8 ℃	-
		2F 대강당	29.3 ℃	-
상대습도	-	B1F 헬스장	69.3 %	-
		1F 소강당	70.4 %	-
		2F 대강당	70.1 %	-
조 도	-	B1F 헬스장	918.0 Lux	-
		1F 소강당	899.0 Lux	-
		2F 대강당	839.0 Lux	-
미세먼지 (PM-10)	150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	B1F 헬스장	35.1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	적합
		1F 소강당	31.9 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	적합
		2F 대강당	37.4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	적합
일산화탄소 (CO)	25 ppm	B1F 헬스장	0.5 ppm	적합
		1F 소강당	0.5 ppm	적합
		2F 대강당	0.7 ppm	적합
이산화탄소 (CO <sub>2</sub> )	1000 ppm	B1F 헬스장	772.0 ppm	적합
		1F 소강당	620.0 ppm	적합
		2F 대강당	664.0 ppm	적합
폼알데하이드 (HCHO)	120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	B1F 헬스장	13.4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	적합
		1F 소강당	26.8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	적합
		2F 대강당	26.8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	적합

위와 같이 공중이용시설 위생관리 기준에 따라 위생검사를 실시하고 그 결과를 통보합니다.

2016년 06월 28일

(주)푸른환경산업연구소



\*\* 이 검사성적서는 광고, 소송 및 기타 법적요건 등 위 시험용도 이외로 사용할 수 없음

# 실내공기질 점검 측정사진

신월문화체육센터



푸른환경산업연구소



---

# 측정 사진

---



B1F - 헬스장



1F - 소강당



2F - 대강당