



(주)푸른환경산업연구소

Green Environment Industrial Institute co., Ltd.

문서번호 GEI-20184-0336호
시행일자 2018. 09. 20.
수 신 신월문화체육센터 귀하
참 조 임 요 환 님
제 목 실내공기질검사 측정결과 통보 건


1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 귀사의 실내공기질 측정 결과를 아래와 같이 첨부합니다.

아 래

※ 첨부서류 : 실내공기질 시험성적서 1부. 끝.

(주)푸른환경산업연구소

대표이사 김 흥 기



(우 08732) 서울특별시 관악구 청림3길 9, (봉천동, 그린빌딩 3~4층)
전 화 : (02)583-0203~4(代)/ 팩 스 : (02)583-4674/ 전국 대표번호 : 1544-4674/
홈페이지 : [http:// www.iged.co.kr](http://www.iged.co.kr)



(GEII-20184-0336)

① 시료채취일자		2018.09.13.		실내공기질 시험성적서			③ 시설명칭		실내체육시설				
② 시료분석기간		2018.09.13.~ 2018.09.20.					④ 규모						
측정의뢰인	⑤ 상호(사업장명칭)		신월문화체육센터		측정대행업자	⑧ 상호(사업장명칭)		(주)푸른환경산업연구소					
	⑥ 소재지		서울시 양천구 지양로 47			⑨ 소재지		서울시 관악구 청림3길 9 (봉천동, 그린빌딩 3~4층)					
	⑦ 의뢰자		임요환			⑩ 대표자		김홍기					
						⑪ 시료채취·분석자		채취자	권순호	분석책임자	진선욱		
⑫ 측정(채취)지점					⑬ 실내기상								
						온도 (°C)		습도 (%)		기압 (hPa)		풍속 (m/sec)	
1지점		B1F 다목적실				26.3		55.8		1019.0		0.01	
2지점		1F 로비				26.1		55.2		1019.0		0.01	
3지점		2F 대체육관				27.5		59.7		1019.0		0.01	
⑭ 측정결과	측정항목		실내공기질 관리기준		측정결과			측정분석방법		비고			
					1지점	2지점	3지점						
	미세먼지(PM10)		200 µg/m³		38.7	33.5	32.4	광산란법					
	폼알데하이드(HCHO)		100 µg/m³		13.4	13.4	26.8	전기화학식전지법					
	일산화탄소(CO)		10 ppm		0.5	0.5	0.4	전기화학식법					
	이산화탄소(CO₂)		1000 ppm		670.0	640.0	590.0	비분산적외선법					
조도		300 Lux 이상		570	620	730	조도계측정법						
⑮ 시료채취자 의견 및 특이사항													
⑯ 검사결과 종합의견					허용기준치 이내								
위와 같이 검사결과에 의하여 사실대로 기록합니다.													
2018년 09 월 20 일													
대표자 성명					김 홍 기		(서명 또는 인)						



* 이 기록부는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.