



# (주)푸른환경산업연구소

Green Environment Industrial Institute co., Ltd.

문서번호    GEI-20184-0029호

시행일자    2017. 03. 20.

수    신    양천구민 문화체육센터 귀하

참    조    김 성 식 님

제    목    실내공기질검사 측정결과 통보 건


1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 귀사의 실내공기질 측정 결과를 아래와 같이 첨부합니다.

아    래

※ 첨부서류 : 실내공기질 시험성적서 1부. 끝.

(주)푸른환경산업연구소

대표이사    김    홍    기



(우 08732 ) 서울특별시 관악구 청림3길 9, (봉천동, 그린빌딩 3~4층)  
 전 화 : (02)583-0203~4(代)/ 팩 스 : (02)583-4674/ 전국 대표번호 : 1544-4674/  
 홈페이지 : [http:// www.iged.co.kr](http://www.iged.co.kr)



(GEII-20184-0029)

①시료채취일자	2018.03.13	<b>실내공기질 시험성적서</b>	③시설명칭	실내체육시설
②시료분석기간	채취일로부터 7일		④규모	

측정 의 뢰 인	⑤상호(사업장명칭)	양천구민 문화체육센터	측정 대 행 업 자	⑧상호(사업장명칭)	(주)푸른환경산업연구소	
	⑥소재지	서울특별시 양천구 목동동로 87		⑨소재지	서울시 관악구 청림3길 9 (봉천동, 그린빌딩 3~4층)	
	⑦의뢰자	김성식		⑩대표자	김홍기	
				⑪시료채취·분석자	채취자	권순호
				분석책임자	진선욱	

⑫측정(채취)지점		⑬실내기상			
		온도 (°C)	습도 (%)	기압 (hPa)	풍속(m/sec)
1지점	B1F 에어로빅 실	18.5	61.3	1020.0	0.01
2지점	2F 헬스장	18.4	48.4	1020.0	0.01
3지점	3F 탁구장	17.8	51.2	1020.0	0.01

⑭ 측 정 결 과	측정항목	실내공기질 관리기준	측정결과			측정분석방법	비고
			1지점	2지점	3지점		
	미세먼지(PM10)	200 µg/m³	38.4	35.9	59.7	광산관법	
	폼알데하이드(HCHO)	100 µg/m³	13.4	13.4	13.4	전기화학식전지법	
	일산화탄소(CO)	10 ppm	0.8	0.6	0.6	전기화학식법	
	이산화탄소(CO₂)	1000 ppm	814.0	788.0	795.0	비분산적외선법	
	조도	300 Lux 이상	525	694	519	조도계측정법	

⑮ 시료채취자 의견 및 특이사항	
⑯ 검사결과 종합의견	허용기준치 이내

위와 같이 검사결과에 의하여 사실대로 기록합니다.

2018년 03 월 20 일

대표자 성명      김      홍      기      (서명 또는 인)

\* 이 기록부는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

# 실내공기질 점검 측정사진

양천구민문화체육센터




푸른환경산업연구소

---

## 측정 사진

---




B1F 에어로빅 실



2F 헬스장





3F 탁구장