



(주)푸른환경산업연구소

Green Environment Industrial Institute co., Ltd.


문서번호 GEII-20184-0436호
시행일자 2018. 12. 18.
수 신 양천구민 문화체육센터 귀하
참 조 김 성 식 님
제 목 실내공기질검사 측정결과 통보 건

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 귀사의 실내공기질 측정 결과를 아래와 같이 첨부합니다.


아 래

※ 첨부서류 : 실내공기질 시험성적서 1부. 끝.

(주)푸른환경산업연구소
대표이사 김 홍 기



(우 08732) 서울특별시 관악구 청림3길 9, (봉천동, 그린빌딩 3~4층)
전 화 : (02)583-0203~4(代)/ 팩 스 : (02)583-4674/ 전국 대표번호 : 1544-4674/
홈페이지 : [http:// www.iged.co.kr](http://www.iged.co.kr)

①시료채취일자		2018.12.05.		실내공기질 시험성적서			③시설명칭	실내체육시설	
②시료분석기간		2018.12.05.~ 2018.12.18.					④규모		
측정의뢰인	⑤상호(사업장명칭)	양천구민 문화체육센터			측정대행업자	⑧상호(사업장명칭)	(주)푸른환경산업연구소		
	⑥소재지	서울특별시 양천구 목동동로 87				⑨소재지	서울시 관악구 청림3길 9 (봉천동, 그린빌딩 3~4층)		
	⑦의뢰자	김성식				⑩대표자	김홍기		
					⑪시료채취·분석자	채취자	심정현		
						분석책임자	진선욱		
⑫측정(채취)지점					⑬실내기상				
					온도 (°C)	습도 (%)	기압 (hPa)	풍속(m/sec)	
1지점	1F 문화실			18.3	41.5	1028.0	0.01		
2지점	2F 헬스장			17.7	42.9	1028.0	0.01		
3지점	3F 탁구장			15.1	37.8	1028.0	0.01		
⑭측정결과	측정항목	실내공기질 관리기준	측정결과			측정분석방법		비고	
			1지점	2지점	3지점				
	미세먼지(PM10)	200 µg/m³	28.9	30.6	37.5	광산란법			
	폼알데하이드(HCHO)	100 µg/m³	40.2	13.4	26.8	전기화학식전지법			
	일산화탄소(CO)	10 ppm	0.6	0.5	0.5	전기화학식법			
	이산화탄소(CO₂)	1000 ppm	734.0	837.0	768.0	비분산적외선법			
	조도	300 Lux 이상	682	454	824	조도계측정법			
⑮ 시료채취자 의견 및 특이사항									
⑯ 검사결과 종합의견					허용기준치 이내				
위와 같이 검사결과에 의하여 사실대로 기록합니다.									
2018년 12 월 18 일									
대표자 성명 김 홍 기 (서명 )									

* 이 기록부는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.