

① 시료채취일자		2023.06.09.		실내공기질 시험성적서				③ 시설명칭		실내체육시설				
② 시료분석기간		2023.06.09. ~2023.07.07.						④ 규모						
측정의뢰인	⑤ 상호(사업장명칭)		양천구민체육센터		측정대행업자	⑧ 상호(사업장명칭)		(주)푸른환경산업연구소						
	⑥ 소재지		서울특별시 양천구 목동동로 87			⑨ 소재지		서울시 관악구 청림3길 9 (봉천동, 그린빌딩 3~4층)						
	⑦ 의뢰자		김상철			⑩ 대표자		김홍기						
				⑪ 시료채취·분석자		채취자		박진우		분석책임자	진선욱			
⑫ 측정(채취)지점						⑬ 실내기상								
						온도 (°C)		습도 (%)		기압 (hPa)		풍속 (m/sec)		
1지점		3F 탁구장				26.7		53.0		1003		0.01		
2지점		2F 헬스장				26.7		59.3		1003		0.01		
3지점		B1F 다목적실				26.8		65.2		1003		0.01		
4지점		1F 소체육관				26.4		62.4		1003		0.01		
⑭ 측정결과	측정항목		실내공기질 관리기준		측정결과				측정분석방법		비고			
					1지점		2지점		3지점		4지점			
					18.0		21.0		20.0		23.0		광산란법	
					13.0		23.0		21.0		27.0		전기화학식전지법	
					0.7		0.7		0.4		0.8		전기화학식법	
					698		640		779		592		비분산적외선법	
				713		411		850		1111		조도계측정법		
⑮ 시료채취자 의견 및 특이사항														
⑯ 검사결과 종합의견						허용기준치 이내								
위와 같이 검사결과에 의하여 사실대로 기록합니다.														
2023 년 07 월 07 일														
대표자 성명						김 홍 기 (서명 또는 인)								



* 이 기록부는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.