



(GEII-20194-0454)

① 시료채취일자		2019.09.10.		실내공기질 시험성적서			③ 시설명칭		실내체육시설			
② 시료분석기간		2019.09.10. ~ 2019.09.20.					④ 규모					
측정의뢰인	⑤ 상호(사업장명칭)		신월문화체육센터		측정대행업자	⑧ 상호(사업장명칭)		(주)푸른환경산업연구소				
	⑥ 소재지		서울시 양천구 지양로 47			⑨ 소재지		서울시 관악구 청림3길 9 (봉천동, 그린빌딩 3~4층)				
	⑦ 의뢰자		김상철			⑩ 대표자		김홍기				
						⑪ 시료채취분석자		채취자	정준섭	분석책임자	진선욱	
⑫ 측정(채취)지점					⑬ 실내기상							
						온도 (°C)		습도 (%)		기압 (hPa)		풍속 (m/sec)
1지점	B1F 로비			26.8		53.1		1013.0		0.01		
2지점	1F 로비			27.2		54.8		1013.0		0.01		
3지점	2F 대체육관			27.0		51.2		1013.0		0.01		
⑭ 측정결과	측정항목		실내공기질 관리기준		측정결과			측정분석방법		비고		
					1지점	2지점	3지점					
	미세먼지(PM10)		200 µg/m³		48.3	51.0	50.9	광산란법				
	폼알데하이드(HCHO)		100 µg/m³		13.4	13.4	13.4	전기화학식전지법				
	일산화탄소(CO)		10 ppm		0.7	0.9	0.8	전기화학식법				
	이산화탄소(CO₂)		1000 ppm		662.0	689.0	671.0	비분산적외선법				
조도		300 Lux 이상		631	721	648	조도계측정법					
⑮ 시료채취자 의견 및 특이사항												
⑯ 검사결과 종합의견					허용기준치 이내							
위와 같이 검사결과에 의하여 사실대로 기록합니다.												
2019 년 09 월 20 일												
대표자 성명					김 홍 기			(서명 또는 인)				

* 이 기록부는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.